



ozn.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSV
123a	Předsíň	100 lx
123b	Čekárna + sestra	500 lx
124	Ozařování fototerapie	500 lx
125	Koupelna	200 lx

2x Ventilátor 230V/29W s doběhem a s hygrosátatem - dodávka VZT
spínání tlačítkem (napojení kabelem CYKY-J 5x1.5)

spínání tlačítkem (napojení kabelem CYKY-J 5x1.5)

napojení datových rozvodů
ze stávajícího datového rozvaděče
6x UTP / 20x40

6x UTP / 20x40

A/ Svítidlo LED stropní, IP20, 59x55x39x34mm + mikropyramidová optika
1x LED 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K

B/ Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1160x160x85mm, IP54
1x LED 36W, 5120lm, Ra80, 4000K

N/ Svítidlo nouzové s vln zdrojem nástenné/závěsné, IP65 + piktogram
LED 3W, 320lm, 1450K, IESD, baterie

1x LED 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K

B/ Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1160x160x85mm, IP54
1x LED 36W, 5120lm, Ra80, 4000K

1x LED 36W, 5120lm, Ra80, 4000K

N/
Svitidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnnézávěsné, IP65 + piktoqram
LED 3W, 320lm, 1hod, LiFePo baterie

LED 3W, 320lm, 1hod, LiFePo baterie

NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí kleci Kyjevská 44, 532 03 Pardubice									
SPEC. OBJEDNATEL		Investor: Objednatel:					Č.pará		
		Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice							
		Zodpovědný projektant		Hlavní inženýr projektu		Autorizováno			
		Ing. Otakar Vašák		Ing. Otakar Vašák					
		Podpis		Podpis					
PROJEKCE CZ									
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833									
EPM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO střepování rozvodů, sálňovací rozvodů, EPS, EZS, MMR ZAMÍRSK 48 565 43		Zodpovědný projektant		Vyracoval		Autorizováno			
		Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ		Pavel Famík					
		Podpis		Podpis					
Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 766 Pavel FAMÍK, mob: 736 447 228									
PROJEKTANT ČÁSTI									
zákázka:		stupeň:		objekt:		profesní část:		datum:	
62523		JPD				D.1.4.b. ELIN		10/2025	
název výkresu:		měřítka:							
		1:50							
		revize:							
Budova č.2 - PŮDORYS 1NP - FOTOTERAPIE									
číslo výkresu: D.1.4.b.2.									

typ vypínačů a zásuvek
barevné řešení: bílá
vypínače ve výšce 1,2m
(pokud není na výkrese uvedeno jinak)
zásuvky na soc zařízení ve výšce 1,2m
(spodní okraj)
v jiných případech zásuvky ve výšce 0,4m
(pokud není na výkrese uvedeno jinak)

barevné řešení: bílá

(pokud není na výkrese uvedeno jinak)

zásuvky na soc zařízení ve výšce 1,2m
(spodní okraj)

v jiných případech zásuvky ve výšce 0,4m

(pokud není na výkrese uvedeno jinak)

spínač řazení 1 IP20

 spínač řazení 1/0 IP20

⊗ spínač řazení 1S IP20

Ø spínač řazení 5 IP20

♀ spínač řazení 6 IP20

spínač řazení 6+6 IP20

spínač řazení 7 IP20

zásuvka 230V/16A (s clonkami) IP20

 zásuvka 230V/16A s clonkami IP20 + svodič přepětí

pospojení vodičem CY4ZŽ dle ČSN

Ø zásuvka pro ochranné pospojování (CY6Zž)

EL.ROZVODY ULOZENY POD OMITKOU min.15mm