



NPK, a.s., Pardubická nemocnice - Fototerapie, rodinný pokoj, mytí klecí  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

SPEC. OBJEDNATEL			Investor: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice				Č.paré	
			Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT			Zodpovědný projektant Ing. Otakar Vašák		Hlavní inženýr projektu Ing. Otakar Vašák		Autorizováno	
			PODPIS		PODPIS			
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833								
PROJEKTANT ČÁSTI	EPM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sčítací rozvody, EPS, EZS, MaR ZÁMRSK 48 565 43		Zodpovědný projektant Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ		Vypracoval Pavel Farník		Autorizováno	
			PODPIS		PODPIS			
Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 766 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228								
IDENTIFIKACE PROJEKTANTU	zakázka:	stupeň:	objekt:	profesní část:	formát:	datum:	měřítko:	revize:
	62523	JPD		D.1.4.b. ELIN		10/2025		
název výkresu :							číslo výkresu :	
ROZVADĚČ RFS							D.1.4.b.6.	



ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  
V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ  
TYP: 48 MODULŮ  
ROZMĚRY: 626x454x240mm výklenek 610x440x227mm  
KRYTÍ: IP 40 / IP 20  
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM  
PŘÍKON SOUDOBY: Ps = 8,- kW

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena  
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při  
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

DATUM: 10/2025	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RSF	LIST/LISTŮ: 2/2
-------------------	--------------------------------	--------------------