

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

APOLO CZ s.r.o.  
Ing. František Kladiva  
Tyršova 155  
572 01 Polička

Váš dopis značky/ ze dne  
9.srpna 2024

Naše značka  
24383 /IO

Vyřizuje  
Petra Fečková Petra  
466 260 863  
[feckova@smp-pce.cz](mailto:feckova@smp-pce.cz)

V Pardubicích dne  
22. srpna 2024

**Věc: Nové výcvikové středisko sloužící složkám IZS- D1-01- Venkovní schodiště**

V příloze Vám zasíláme zpět situaci zájmového území a výše uvedené stavby, do které jsme zakreslili stávající trasu veřejného osvětlení v majetku a správě SmP a.s. podle stavu k 19.4.2024.

**Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:**

1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap). Režim svozu TKO při případné uzavírcce komunikace bude dohodnut před realizací s pracovníkem SmP - ODPADY a.s. (p. Suchánková – tel. 466 260 835).

2) **Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854, mail: [svaton@smp-pce.cz](mailto:svaton@smp-pce.cz)) a budou dohodnuty další podmínky postupu prací v blízkosti VO včetně zápisu do stavebního deníku. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení VO stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytýčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu. Protokol o vytýčení má platnost 2 měsíce.**

3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO minimálně 1 m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

4) Při provádění prací musí být kabelové vedení a stožáry VO zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. **Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1m budou provedeny ručně.** U stožárů VO provádět zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení jejich statiky.

V případě poškození kabelového vedení VO bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO v souladu s daným technickým předpisem " Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic".

5) V místě křížení inženýrských sítí bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110 mm) a kabelové vedení VO bude uloženo nad navrženou inž. sítí. V případě poškození kabel.vedení bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry, a to na náklady investora. Rovněž v místě navržené zpevněné plochy – zámkové dlažby bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110 mm) s přesahem 0,5 m za hranu zpevněné plochy – zámkové dlažby. Stožár VO musí být vzdálen od hrany schodiště 1 m.

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí

6) **Výkopy prováděné v ochranné pásnu kabelového vedení VO budou před záhozem zkontrolovány zástupcem divize VO SmP a.s. (před záhozem - min. 2 pracovní dny předem, tel. 466 260 854 nebo e-mail: [svaton@smp-pce.cz](mailto:svaton@smp-pce.cz)). O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.**

7) Kabelové vedení VO nesmí být uloženo pod pevnými překážkami. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásnu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby.

8) **Investor objedná v průběhu a před dokončením prací u divize VO SmP a.s. (na tel. 466 260 854, e-mail: [svaton@smp-pce.cz](mailto:svaton@smp-pce.cz)) kontrolu kabelových tras před záhozem (minimálně 2 pracovní dny předem) a to doloží protokolem o kontrole provedené stavby VO. V případě, že bude muset být počet kontrol VO častější, než je běžné pro tento typ stavby, budou kontroly hrazeny objednatelem (faktura bude vyčíslena dle skutečnosti).**

9) **Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na základě objednávky investora divize VO SmP a.s. (jedná se o odpojení a připojení řešené části veřejného osvětlení, faktura bude vyčíslena dle skutečnosti), které bude předáno zaměření skutečného provedení stavby zakreslené do katastrální a technické mapy, výkres skutečného provedení a výchozí revize elektro na VO.**

Stávající soubor veřejného osvětlení bude zachován funkční až do zprovoznění nově vybudovaného souboru VO. Odstraněné zařízení bude předáno vlastníkovi- SmP a.s. Demontované stávající osvětlení v majetku SmP a.s. bude předáno SmP a.s. po předchozí telefonické domluvě (tel. 466 260 854).

10) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň, rovněž na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásnu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty či mobiliář.

11) Na kabelovém vedení a 1m od stožárů VO nebude uskladněn stavební materiál ani zde nebude umístěno zařízení staveniště a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby.

12) Soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.

13) Dojde - li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.

14) Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.

Provozovatel veřejného osvětlení si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu.

Vyjádření je vydáno pro společné územní a stavební řízení dle zák. č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pro povolení a provedení stavby.

Příloha: situace se zákresem VO.

Petra Fečková  
Investiční oddělení  
Služby města Pardubic a.s.