



LEGENDA :

- ROZVODY PRO OSVĚTLENÍ
- VÍCEKABELOVÉ VEDENÍ
- VYPÍNAČ, PŘEPÍNAČ
- VÝVOD SVÍTIDLO STROPNÍ
typ svítidla dle knihy svítidel
- NAPÁJECÍ ZDROJ pro LED pásek
12VDC - součást dodávky osvětlení

POPIS KABELŮ Z RSM01 :

- S13 - 1x CYKY 3C x 1,5 mm² - SVĚTELNÝ OBVOD
- S14 - 1x CYKY 3C x 1,5 mm² - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ
- S15 - 1x CYKY 3C x 1,5 mm² - SOUMRAKOVÉ ČIDLO

POZNÁMKA :

VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ BUDE OSVĚTLENO LED PÁSKEM, KTERÝ BUDE ULOŽEN V AI PROFILU
PROFIL BUDE ZABUDOVÁN DO STROPU NAD SCHODIŠTĚM DO OBLADU STROPU SCHODIŠTĚ
LED PÁSEK BUDE OVLÁDÁN SPÍNACÍMI HODINAMI A SOUMRAKOVÝM ČIDLEM, SPÍNACÍ JEDNOTKY
TOHOTO EL. SYSTÉMU BUDOU INSTALOVÁNY V ROZVADĚČI RSM01
VEŠKERÁ KABELAŽ PRO OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ A OSAZENÍ JISTIČŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ
V ROZVADĚČI RSM01 BUDE PROVEDENO V I. ETAPĚ REKONSTRUKCE

ROZVODNÁ SIŤ : TN - C - S, 3+N+PE, 50 Hz, 230/400V

ROZVODY : PROVEĎTE DLE ČSN 33 2130 ed.3 A 33 2000-4-42 ed.2
KABELY CYKLO RESP. CYKY
ULOŽENÉ - POD OMÍTKOU, PODLAŽE, V PODHLEDECH
- V ZEMI V OCHRANNÉ TRUBCE

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- POSPOJOVÁNÍ

DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.3

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 232,800

Název stavby:				VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO ZZS PAK					
Místo stavby:				k.ú. Pardubický, ul. Průmyslová č.p. 450, p.č. st. 1360					
Objednatel:				Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 53003 Pardubice-Pardubický					
Generální projektant: Ing. Ivo Junek, Míru 786/26, 571 01 Mor. Třebová				<div>Autorizační razítko:</div> <div></div>					
Autor návrhu: Ing. Arch. Karel Šrámek, Ing. Arch. Hanka Soviš									
HIP: Miroslav Stejskal									
Projektant: Josef Menc									
Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček									
Kraj: Pardubický		Formát: 8xA4	Číslo zakázky: B0823		<div></div>				
Stav. úřad: Stavební úřad Pardubice		Revize: 00	Datum: 10/2024						
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY									
Objekt: D1-01 NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS						Označení přílohy:		Číslo paré:	
Část: D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY						D1-01-5-01			
Obsah přílohy: OSVĚTLENÍ VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ						Měřítko:		1 : 100	