



Sinc s.r.o.
Průmyslová 560
Pardubice
530 03 PARDUBIČKY



00000000102293421005

NAŠE ZNAČKA
8120099857

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 9. 1. 2025

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120099857

Dobrý den,

vašemu požadavku o přeložku zařízení ze dne 2. 1. 2025, vyhovíme po splnění níže uvedených podmínek.

Adresa přeložky zařízení

Pokorného 278, kat. území: Heřmanův Městec, parc. č.: 1807, 538 03 Heřmanův Městec, Heřmanův Městec,

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Heřmanův Městec, Pokorného č.p. 278 - požadavek odběratele na přemístění pojistkového pilíře z fasády objektu do plastového pilíře na hranici pozemku. Navržené řešení: Stávající zemní kabelové vedení nn 2x 1-AYKY3x120+70mm² bude před plánovaným parkovacím stáním na pozemku Heřmanův Městec parc.č.563/1 odkopáno a 2x naspojováno na nové knn 2x 1-AYKY3x120+70mm² v délce trasy cca 4m, které bude zasmyčkováno do nového pojistkového pilíře SS200/NKE. Tento nový pojistkový pilíř bude postaven trvale volně přístupně na pozemku žadatele Heřmanův Městec parc.č.563/1, na hranicích s pozemkem Heřmanův Městec parc.č.2488 a komunikací. Žadatel si zajistí propojení HDV mezi novým pojistkovým pilířem a stávajícím elektroměrovým rozvaděčem na svoje náklady, včetně majetkoprávního projednání - cena HDV zde není kalkulována. Stávající nahrazená pojistková skříň na objektu č.p. 278 bude demontována. Na stavbu bude provedeno zpracování projektové dokumentace, získáno povolení záměru, a dále bude provedeno geometrické zaměření a zavkládování věcných břemen na katastru nemovitostí.

Zmíněné úpravy může provést dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění, pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při splnění zákonem určených podmínek (mj. na základě předložení rozhodnutí o odstranění stavby připojené na napěťové hladině nízkého napětí v zastavěném území) tyto náklady namísto žadatele ponese ČEZ Distribuce, a. s.

V příloze vám zasíláme návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení (dále jen „Smlouva“) ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Bc. Jan Resler, Guldenerova 19, 326 00, Plzeň. Obratem vám námi potvrzenou Smlouvu zašleme. Po uzavření Smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání příslušného povolení podle stavebního zákona. Následně bude upřesněna cena přeložky a uzavřena vlastní Smlouva o realizaci přeložky. Pokud se jedná o přeložku realizovanou na náklady žadatele, bude přeložka zařízení distribuční soustavy provedena po úhradě zálohy. Zbýlé náklady vyfakturujeme po realizaci přeložky.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí předběžný odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy hrazených žadatelem cca 131 000,00 Kč. Náklady na realizaci přeložky budou upřesněny v souladu s uzavřenou Smlouvou.

Platnost stanoviska je do 11. 7. 2025, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo v mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/cs/proud).