

Číslo vyjádření: 024070223463

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický

Tel.:

Mobil: 603 899 860

E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz

Datum: 02.02.2024

SINC s.r.o

Dan Zvára

Průmyslová č.p. 560

530 03 Pardubičky

Heřmanův Městec parc. č. 1807, 2156/17, 2156/3, 2488, 289, 563/1, 563/5, 563/6, DPK Heřmanův Městec (zákres sítí – bez záměru napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: SINC s.r.o, Pardubice, Pardubičky, Průmyslová, č.p. 560, 53003

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
2. Dotčená nemovitost je již napojena na veřejný vodovod a kanalizaci. V případě nutnosti manipulace s vodoměrem kontaktujte zástupce provozu Petr Leszkow, tel.: 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz.
 - a) VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:
 - i. Mezi půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - iii. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí **1,5 m**.
 - b) V případě záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo zásahu do jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci pro územní, stavební řízení k vyjádření. Kritická místa souběhů doporučujeme projednat a odsouhlasit s VS Chrudim před zahájením projektových prací.
 - c) Vytýčení sítí provozovaných VS Chrudim v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte – Radek Drahý, tel.: 603 899 849, radek.drahy@vschrudim.cz .
3. Toto vyjádření bylo vytvořeno automatickým systémem společnosti VS Chrudim, má platnost 2 roky ode dne vydání a **nenahrazuje vyjádření k územnímu ani stavebnímu řízení.**



Ing. Martin Soudek, Ph.D.
ředitel externích služeb

Přílohy: Mapa_O24070223463.pdf
Provoz: Heřmanův Městec