

Vysvětlení zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky:

UPS datového centra

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 21. 10. 2025

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Vážení,

prosíme o potvrzení, že je možné nabízet modulární UPS o výkonu 25kW tedy o výkonu vyšším než specifikovaných 20kW.

Odpověď

UPS o celkovém výkonu 25kW dodat nelze. Zadavatel požaduje celkový výkon 60kW.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 10. 2025 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.