

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky: **UPS datového centra**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 23. 10. 2025

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

V Zadávací dokumentaci konkrétně v dokumentu „Příloha č. 2a ZD - Podrobná technická specifikace“ zadavatel požaduje:

- Celé řešení nezabere více než 32U pozic v 19" Racku Umožní zadavatel tento rozměr navýšit na 36U, tj. na požadavek: Celé řešení nezabere více než 36U pozic v 19" Racku?

Odpověď

Ano, zadavatel umožní uchazeči navýšit počet rackových pozic na maximální počet 36U.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 11. 2025 do 10:00 hodin.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.