

## Vysvětlení zadávací dokumentace

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	<b>Pardubický kraj</b>
<b>sídlo:</b>	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
<b>zastoupený:</b>	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
<b>IČO/ DIČ:</b>	70892822/ CZ70892822
<b>profil:</b>	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>
<b>IČO:</b>	64010082
<b>sídlo:</b>	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky;</b>	<b>Komunitní bydlení - Heřmanův Městec</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
<b>Zahájení řízení:</b>	dne 16.10.2025

v Mostě, dne 27.10. 2025

**1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21. 10. 2025 v 13:48 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotaz: „Ve výpisu prvků - položka kování, kde je uvedeno, pákový systém pro otevírání. Ptám se zda nejde o omyl ze strany projektu. Zda nedošlo pouze ke kopírování textu z jiných pozic. Prosim o informaci, zda se jedná opravdu o pákové ovladače a pokud ano, tak u kterých pozic.“*

**Odpověď:** U všech okenních otvorů bude klika. Kování u všech otvorových výplní je předepsáno jednotně - okna budou vybavena klikou. Z tohoto důvodu byla provedena revize výkresu:

- D.1.3.2.4-1 - Výpisy.

**2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22. 10. 2025 v 10:33 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.**

*Dotaz: „1.prosim o zaslání výkresu zábradlí  
2.několik dotazů ke kuchyni  
- zda u dvířek oboustranný lak  
- umístění nerez lišty na dvířkách  
- obkladový panel tloušťky 12 mm se nevyrábí - může být tloušťka 20mm?“*

**Odpověď ad):**

1) Specifikace zábradlí byla doplněna o textovou část.

**Provedena revize výkresu:**

- D.1.3.2.4-1 - Výpisy.

- 2)
- a) ano, u dvířek bude oboustranný lak
  - b) nerezová lišta bude osazena na horní hraně dvířek a zásuvek v celé šíři
  - c) upraveno na tloušťku min. 12 mm

**Provedena revize výkresu:**

- D.1.2 - Řešení požadavků na stavební konstrukce

**Zadavatel z vlastního podnětu provedl úpravu ve stavební části projektové dokumentace.**

V dokumentaci bylo původně uvedeno, že „Přístavba bude vyžděna z pórobetonového zdiva a zateplena minerální vatou s dřevěným obložením.“ Pórobetonové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem na bázi

minerální vaty a silikonové omítky. Tato změna technického řešení fasády byla upravena v následujících dokumentech projektové dokumentace:

- B - Souhrnná technická zpráva
- D.1.1 - Požadavky na stavební konstrukce
- D.1.2 - Řešení požadavků na stavební konstrukce
- D.1.3.2.3-2 - Pohledy\_nový stav
- D.1.3.2.4-4 - Seznam skladeb

Zadavatel v rámci vyjasnění zadávací dokumentace vydává následující revize dokumentů, které v plném rozsahu nahrazují dokumenty původní:

- D.1.3.2.4-1 - Výpisy
- B - Souhrnná technická zpráva
- D.1.1 - Požadavky na stavební konstrukce
- D.1.2 - Řešení požadavků na stavební konstrukce
- D.1.3.2.3-2 - Pohledy\_nový stav
- D.1.3.2.4-4 - Seznam skladeb

**Zadavatel s ohledem na prodlení s odpovědí na žádost ze dne 21.10. o jeden pracovní den a s ohledem na provedené úpravy, resp. shora uvedené vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 11.11. 2025 v 10.00 hod.**

Pardubický kraj  
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát