

Vysvětlení zadávací dokumentace 6

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Zlepšení dostupnosti v oblasti masivu Sněžníka II - podruhé
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 1.9.2025
ev.č. VVZ	Z2025-048520

v Mostě, dne 31.10. 2025

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 23.10.2025 v 11:56:52 hod. žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „Součástí ZD a PDPS je návrh odvodnění jednotlivých etap výstavby. Účastník nikde v ZD nenašel specifikaci materiálů které má zahrnout do své cenové nabídky pro realizaci odvodnění jednotlivých úseků.

Žádáme o doplnění specifikace materiálu pro UV - uliční vpusti celkem 77 ks, dále žádáme o podrobný výpis šachet vč. úhlů nátok/výtoku + skladba jednotlivých šachet.

Součástí PD jsou i chodníkové vpusti, ale z PD není možné určit kolik jich je a kde jsou. Žádáme o doplnění přesného počtu KS, dále žádáme o podrobný výpis šachet vč. úhlů nátok/výtoku + skladba jednotlivých šachet.

S UV a chodníkovými vpustí souvisí i navrtávací pásy DN 200 (napojení vpustí). Nikde nenalezena informace ke specifikaci materiálu pro realizaci napojení o

Chybí specifikace :

- Samonivelační litin. poklop DN 400 ?

- Krycí hrnce samonivelační (šoupata, hydranty ?)

- Potrubí z trub plastových DN 400 – napojení vpustí ? – 90 m, SN - ?

Dtto ani u potrubí DN 200 není uveden SN - ?

Žádáme o doplnění nutných a potřebných informací.“

Odpověď: Specifikace materiálů pro odvodnění jednotlivých úseků je uvedena v C.1.1 Technická zpráva, odstavec f (strana 24 a 25). Ve zprávě je uvedeno „Uliční vpusti jsou navrženy s betonovými skružemi průměru 500 mm, se sedimentačním prostorem a litinovou vtokovou mříží dle ČSN EN 124 třídy D-400. Rozměry mříže 504 x 504 mm budou osazeny s kalovým košem. Přípojky nových UV jsou součástí příslušného úseku SO komunikace.“

Vybraný dodavatel v rámci realizace stavby zpracuje výrobní dokumentaci šachta, která bude řešit úhly nátok a výtoku atd. Výrobní dokumentace bude před vlastní realizací předložena k odsouhlasení investorovi.

Chodníkové vpusti jsou součástí výkazu výměr. Např. pro SO101, oddíl 8, položka č. 26 (Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců , 11 ks), pro SO102, oddíl 8, položka č. 19 (Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců , 14 ks), atd.

Samonivelační litinový poklop DN 400 – litinový poklop bude dodán v souladu s ČSN EN 124, třída zatížení D400 (pro chodníky C250), bez odvětrání, zajištění panty.

Pokud není uvedeno jinak, plastové potrubí v provedení PP SN 12.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení a prodlení s odpovědí o tři pracovní den zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 19.11. 2025 ve 12.00 hod.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát