

Cenová specifikace

strana 1 / 1

Nabídka č.:

Akce: Domov mládeže školní jídelna Pardubice

Pozice: VZT2 - PRAVÁ STRANA

TZB KOMPLET s.r.o.		

Specifikace jednotky: **DUPLEX 7500 Multi Eco / 11/0 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - S7.C - Fe.K7 - Fi.K4 - B.LM24A - Ke.LM24A - Ki.LM24A - H.710/900.P - FT - dodávka v dílech-aM-CL - CF.3000 - DPT 2500 - aM-XCF - PFe - PFi - SW - EXTCM.6.s - aTouch - aDot (W) - ErP 2016, 2018**

Kontrolní součet: **D6E6-65E9**

Vzduchotechnická část:

Obj. č.	Položka ceníku	Počet
A100675	DUPLEX 7500 Multi Eco	1
A102370	Me.116.EC3 (7500ME,MEN) - EC	1
A103370	Mi.116.EC3 (7500ME,MEN) - EC	1
A104490	S7.C_protiproudý rekuperační výměník (10000M,MN,7500ME,MEN)	1
A105111	provedení 11 (parapetní)	1
A105000	konfigurace 0	1
A106095	Fe.K7_filtr přívod kazetový třída F7 (10000M,MN,11000M,MN,7500ME,MEN,9000ME,MEN,12100B,BN)	1
A106293	Fi.K4_filtr odtah kazetový třída G4 (10000M,MN,11000M,MN,7500ME,MEN,9000ME,MEN,12100B,BN)	1
A130590	B.x_by-pass (10000M,MN,7500ME,MEN)	1
A131042	H.710/900_obdélníkové hrdlo	4
A130096	Ke.710/900.x_uz. klapka obd. přívod	1
A130296	Ki.710/900.x_uz. klapka obd. odtah	1
A131142	H.710/900.P_příplatek pružná manžeta obd.	4
A139593	dodávka v dílech (10000M,MN,1100M,MN,7500ME,MEN,9000ME,MEN)	1
A139594	sestavení jednotky - paušál (10000M,MN,1100M,MN,7500ME,MEN,9000ME,MEN,12100B,BN,15100B,BN)	1

Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky):

Obj. č.	Položka ceníku	Počet
A140312*	LM 24A (by-passová klapka)	2
A140312*	LM 24A (uzavírací klapka e1)	1
A140312*	LM 24A (uzavírací klapka i1)	1
A131410	vývod kondenzátu pr. 32/40 (sifón, kulička)	2
A139090	základový rám (10000M,MN,7500ME,MEN) - 3 ks	1
A145106	aM-CL 400V-EC / 400V-EC (10000M,MN,11000M,MN,7500ME,MEN,9000ME,MEN), vč. ethernet připojení	1
A142053	externí rozv. 400 V / 400 V - délka 3 m (vnitřní jednotky)	1
A142054	příplatek za každý další 1 m (pro délky od 4 do 6 m - vnitřní jednotky)	3
A140018	CF.3000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok (5000-8000M,MV,MN,4500MEV, MEN, 5500-9000ME,MEV,MEN,3400-10100B,BV,BN,4000-15000R,RN)	1
A142315	DPT 2500 - snímač tlakové difference 0 až 100-2500 Pa	1
A145351	aM-XCF - aMotion expandér pro 3 manometry (sběrnice aMBus)	1
A140001	manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)	1
A140002	manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)	1
A140104	SW hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace)	1
A145500	aTouch 4,3 - ovladač s barevným dotykovým displejem 4,3" (pro regulaci aMotion L, E)	1
A145551	aDot (W) - ovladač designový s displejem - potisk základní - bílý (pro regulaci aMotion L, E)	1

Poznámky obchodní

- Na dodávky se vztahují "Dodací a záruční podmínky" platné od 1.5.2022.

Poznámky technické

- Jednotka je určena do prostorů normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, zejména dešti nebo sněhu !).

V případě, že je jednotka umístěna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostatečně tepelně chránit:

- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem