

Externí rozvodnice umístěna na stěně 1,5 m nad podlahou.  
Max. el. příkon 3 kW, 400 V, jistič 3x 16 A, CRYK50x2,5  
Dodávka vzduchotechniky

Externí rozvodnice umístěna na stěně 1,5 m nad podlahou.  
Max. el. příkon 3 kW, 400 V, jistič 3x 16 A, CRYK50x2,5  
Dodávka vzduchotechniky

LEGENDA:

- SVĚTLŮVÝ OBVOD CRYK 30,50x1,5
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD CRYK 30x2,5
- MOTOROVÝ OBVOD

- PRŮVOD PRO ROZVÁDEČE RM WK CRYK50x10
- POSPJOJENÍ CRYK CZY10Z CZY10Z
- PRŮVOD PRO ROZVÁDEČE R WC CRYK50x4
- PRŮVOD PRO ROZVÁDEČE R WC CRYK50x4
- PAULUX EVA 330, 30W, 840 CCT
- PAULUX EVA 280, 24W, 840 CCT
- VYŘTÝCH a.s. PALAS-LED-141-ST, 1h
- VYŘTÝCH a.s. PALAS-LED-141-ST, 1h
- Neuzavírejte LED svítidlo s plikogramem
- ZÁSUVKA POD OM, 230V/16A, KRYTÍ IP44

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN - S, 3 NPE, AC, 50Hz, 230/400V  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
Ochrana zvýšená - proudovým chráňčem

vypracoval	J. Novotný	zak. č.	
ověřil	Ing. V. Honěk	služba	DSP+DPS
stavebník	Paroubický kraj	datum	09.2023
stavba	DM A.S. PAROUBICE - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ	formát	A4
Doprov. měřiče a školení jízdy Pardubice, ul. Gorkého č. 350.		měřeno	1:50
Pardubice - Zelená Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 5053		část	D.1.4.4
		č. výkresu	2.

