

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


ozn.	účel	m ²	podlaha	povrch	strop
2.01	SCHODIŠTĚ, CHODBA	PROSTOR BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
2.02	CHODBA				
2.03	PŘEDSÍŇ	8,76			
2.04	SKLAD	2,67			
2.05	UMÝVÁRNA	28,80			
2.06	WC	13,24			
2.07	CHODBA	PROSTOR BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
2.08	PŘEDSÍŇ	8,76			
2.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,59			
2.10	UMÝVÁRNA	28,55			
2.11	WC	13,34			

LEGENDA:

- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY 3C.5Ck1,5
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD CYKY 3Ck2,5
- PŘÍVOD PRO ROZVÁDEČE R WC CYKY5Ck4
- POSPOLNÍ CY42Z CY10Z2, CY16Z2

- SF - CIRC 500 SEN V 42W, 830, IP44, PS
- VÝRTYCH a.s. PALAS-LED-1-M1-ST, 1h
Neuzavírejte LED svítidlo s piktogramem
- ORIENTAČNÍ SVÍTLIDLO - NÁSTĚNNÉ, KULATÉ,
BÍLÉ, BEZ POHYBOVÉHO ČIDLA, IP44
- ZÁSUVKA POD OM, 230V/16A, KRYTÍ IP44

ELEKTRICKÁ SÍŤ:
TN - S, 3 NP, AC, 50Hz, 230/400V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Ochrana zvýšená - proudovým chráničem



<div><div><div><div></div><div>optimal</div></div><div><div>inženýring a investing</div></div></div><div><div>stavba</div><div>DM A ŠJ PARDUBICE - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ</div><div>Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, ul. Gorkého č.p. 350, Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 5083</div></div></div>	stavbyňk		stavbyňký kraj		datum	09.2023	
	ověřil		Ing. V. Hromek				
obsah	ELEKTROINSTALACE - 2.NP					zak. č.	DSF+DPS
						stupň	
						mřítko	1:50
						část	č. výkresu
					D.1.4.4	4.	