

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ozn.	účel	m²	podlaha	povrch	strop
3.01	SCHODIŠTĚ, CHODBA				
3.02	PROSTOR BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV				
3.03	CHODBA				
3.04	PŘEDSÍNĚ	8,76			
3.05	SKLAD	2,67			
3.06	UMÝVÁRNA	28,80			
3.07	WC	13,24			
3.08	CHODBA				
3.09	PŘEDSÍNĚ	8,76			
3.10	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,59			
3.11	UMÝVÁRNA	28,55			
3.11	WC	13,34			


LEGENDA:

- SVĚTELNÝ OBVOD CYKY 3C,5C×1,5
- ZÁSUVKOVÝ OBVOD CYKY 3C×2,5
- PŘÍVOD PRO ROZVADĚČE R WC CYKY5C×4
- POŠPOJENÍ CY4ZZ, CY10ZZ, CY16ZZ

- SF - CIRK 500 SEN V 42W, 830, IP44, PS
- VÝRTYCH a.s. PALAS-LED-1-M1-ST, 1h
Nouzové LED svítidlo s piklogramem
- ORIENTAČNÍ SVÍTIDLO - NÁSTĚNNÉ, KULATÉ,
BÍLÉ, BEZ POHYBOVÉHO ČIDLA, IP44
- ZÁSUVKA POD OM, 230V/16A, KRYTÍ IP44

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN - S, 3 NP, AC, 50Hz, 230/400V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
Ochrana zvýšená - proudovým chráničem



<div><div><div><div></div><div>optimal</div></div><div><div>inženýring a investing</div></div></div></div>	výpracoval	J.Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupnět	DSP+DPS
stavba	stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2023
	DM A ŠJ PARDUBICE - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			formát
	Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, ul. Gorkého č.p. 350,			mříčko
	Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 5083			1:50
obsah	ELEKTROINSTALACE - 3.NP			část
				D.1.4.4
				5.