

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### **Identifikace veřejné zakázky:**

Název: „Dodávka a instalace výtahů“  
Systémové číslo na portálu  
E-ZAK Pardubický kraj: P25V00000591

(dále jen „veřejná zakázka“)

### **Identifikace zadavatele:**

Název: **Konzervatoř Pardubice**  
Sídlo: Sukova třída 1260, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO: 48161110  
Statutární orgán: Mgr. Dalibor Hlava, ředitel  
(dále jen „zadavatel“)

### **Zástupce zadavatele:**

Název: JUDr. Kamil Jelínek, advokátní kancelář  
Sídlo: Dominikánské nám. 656/2, 602 00 Brno  
IČO: 881 20 872  
Osoba oprávněná jednat  
za osobu zastupující: JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D., MBA  
(dále jen „zástupce zadavatele“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě dotazu jednoho z dodavatelů sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

### **Dotaz č. 1**

„Dobrý den,

*podle ČSN EN 81-20 neodpovídá požadovaná nosnost výtahů min 900 Kg podlahové ploše výtahu - požadovaná výtahová plocha odpovídá výtahu o nosnosti cca 650 Kg*

*Má tedy výtah mít nosnost 900 Kg ? pokud ano jak se bude řešit posouzení shody výtahu kde dle ústního vyjádření z TLO nastane kolize. Případně je možné výtahy uvést na trh jako výtah zařazený ve třídě II - výtah pro dopravu osob a nákladu. Děkuji za odpověď.“*

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Rozměr kabiny 900x1950mm odpovídá podlahovou plochou 1,755m2 minimální nosnosti 680kg pro 10 osob.

Norma EN81-20 umožňuje deklarovat vyšší nosnost pro menší plochu, tzn. pro plochu 1,755m2 uvažovat nosnost 900kg = nutno zachovat počet osob dle plochy tj. 10 osob. Konstrukce výtahu musí být dimenzována na tuto uvažovanou nosnost.

**Tabulka 6 – Nosnost a největší užitná plocha klece**

| Nosnost,<br>hmotnost<br>(kg) | Největší užitná plocha klece<br>(m <sup>2</sup> ) | Nosnost,<br>hmotnost<br>(kg) | Největší užitná plocha klece<br>(m <sup>2</sup> ) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 100 <sup>a</sup>             | 0,37                                              | 900                          | 2,20                                              |
| 180 <sup>b</sup>             | 0,58                                              | 975                          | 2,35                                              |
| 225                          | 0,70                                              | 1 000                        | 2,40                                              |
| 300                          | 0,90                                              | 1 050                        | 2,50                                              |
| 375                          | 1,10                                              | 1 125                        | 2,65                                              |
| 400                          | 1,17                                              | 1 200                        | 2,80                                              |
| 450                          | 1,30                                              | 1 250                        | 2,90                                              |
| 525                          | 1,45                                              | 1 275                        | 2,95                                              |
| 600                          | 1,60                                              | 1 350                        | 3,10                                              |
| 630                          | 1,66                                              | 1 425                        | 3,25                                              |
| 675                          | 1,75                                              | 1 500                        | 3,40                                              |
| 750                          | 1,90                                              | 1 600                        | 3,56                                              |
| 800                          | 2,00                                              | 2 000                        | 4,20                                              |
| 825                          | 2,05                                              | 2 500 <sup>c</sup>           | 5,00                                              |

<sup>a</sup> Minimálně u výtahu pro jednu osobu.  
<sup>b</sup> Minimálně u výtahu pro dvě osoby.  
<sup>c</sup> Při nosnosti větší než 2 500 kg se přidává 0,16 m<sup>2</sup> na každých 100 kg.  
Pro mezihodnoty nosnosti se plocha lineárně interpoluje.

**Tabulka 8 – Počet cestujících a nejmenší užitná plocha klece**

| Počet cestujících | Nejmenší užitná plocha<br>klece<br>(m <sup>2</sup> ) | Počet cestujících | Nejmenší užitná plocha<br>klece<br>(m <sup>2</sup> ) |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1                 | 0,28                                                 | 11                | 1,67                                                 |
| 2                 | 0,49                                                 | 12                | 2,01                                                 |
| 3                 | 0,60                                                 | 13                | 2,15                                                 |
| 4                 | 0,79                                                 | 14                | 2,29                                                 |
| 5                 | 0,98                                                 | 15                | 2,43                                                 |
| 6                 | 1,17                                                 | 16                | 2,57                                                 |
| 7                 | 1,31                                                 | 17                | 2,71                                                 |
| 8                 | 1,45                                                 | 18                | 2,85                                                 |
| 9                 | 1,59                                                 | 19                | 2,99                                                 |
| 10                | 1,73                                                 | 20                | 3,13                                                 |

Při více než 20 osobách se přidává 0,115 m<sup>2</sup> na každou osobu navíc.

S ohledem na povahu výše uvedeného objasnění zadávací dokumentace **zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Brně dne dle elektronického podpisu

.....  
JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D., MBA,  
zástupce zadavatele dle § 43 ZZVZ