

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

o stavu projektu

„Modernizace silnice II/371 Chornice průtah“

konaného dne 25. 10. 2012 v Chornicích

## A. Přítomni:

p. Jiří Smékal	starosta obce
p. Martin Buben	Forenta s.r.o., Ústí nad Orlicí, technický dozor projektu kanalizace
Ing. Tomáš Vybral	Matoušek CZ a.s., Jevíčko, vedoucí realizace staveb
Ing. Jan Matoušek ml.	Matoušek CZ a.s., Jevíčko, vedoucí přípravy výroby
Ing. Antonín Jalůvka	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
p. Miloš Bednář DiS.	MDS projekt, s.r.o., Vysoké Mýto, projektant
Ing. Tomáš Ostruszka	Pardubický kraj, Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, Oddělení projektového řízení
p. Bohuslav Kučera	Pardubický kraj, Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, Oddělení projektového řízení
p. Jaroslav Tomšů	Pardubický kraj, Odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, Oddělení přípravy a realizace investic

## B. Na jednání byly projednány níže uvedené body:

1. P. Ostruszka a p. Tomšů podali informaci o aktuálním stavu projektu modernizace silnice. Radou Pk byla podepsaná dotační smlouva a předána poskytovateli dotace. Byl vybrán dodavatel realizační dokumentace. Realizační dokumentace bude hotová v prosinci 2013. Soutěž na dodavatele se předpokládá od ledna do května 2013. Provádění stavby se předpokládá od června 2013 do listopadu 2014.
2. P. Kučera přednesl následující návrh na koordinaci: Bude zahájena stavba silnice a bude dovedena na úroveň -500mm. Pak bude staveniště předáno firmě Matoušek, pro výstavbu kanalizace a rekonstrukci vodovodu. Firma Matoušek ukončí stavbu na úrovni -500mm. Stavba silnice pak bude pokračovat. Je nutno připravit po etapách. Je nutno věnovat zvýšenou pozornost měření únosnosti podložních vrstev v okamžiku předávání. Je nutno dohodnout rozsah dokumentace a dokladů po dokončení kanalizace a vodovodu pro dodavatele modernizované silnice.
3. P. starosta přednesl požadavek na zajištění průjezdnosti silnice pro zemědělské stroje během žní a omezení nákladní dopravy na dobu nezbytně nutnou kvůli obavám o ušlý zisk z prodeje PHM.
4. P. Tomšů vznesl požadavek na vytvoření podmínek pro zimní provoz během neukončené stavby a zanesení nákladů do projektu, včetně nákladů na dočasná opatření.
5. Projektant a starosta zváží záměnu výbojkového osvětlení za LED technologie a budou ostatní o svém stanovisku informovat do dvou týdnů.
6. Cena prací na přeložce elektrických zařízení byla ČEZ předběžně stanovena na 196 765 Kč.
7. P. Jalůvka upozornil, že prodloužená stavební povolení vydaná v roce 2012 obsahují požadavky na změnu odvodnění modernizované komunikace, které nejsou v původním projektu a do realizační dokumentace je nutno je zapracovat.

**C. Úkoly:**

1. Firma Matoušek CZ a.s. předá své požadavky na koordinaci stavby kanalizace se stavbou modernizace silnice a předá je projektantovi (MDS projekt) do 2.11.2012.
2. Projektant (MDS projekt s.r.o.) předá investorovi (Pk/Ostruszka) do konce listopadu seznam změn mezi stávajícím projektem v úrovni DZS a realizačním projektem. Změny musí být zdůvodněné. Forma bude dohodnuta později, až bude znám rozsah změn.

**D. Termín další schůzky:**

Další schůzka bude svolána podle potřeby.

**E. Příloha:**

Prezenční listina

V Pardubicích dne 31.10.2012

Zapsal: Ing. Tomáš Ostruszka