

[Zadejte text.]

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

STAVBA:

MODERNIZACE SILNICE II/371 CHORNICE - PRŮTAH

Objekt: SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Vypracoval: Ing. Milan Pavlíček

Schválil:

Datum: 18.1.2013

[Zadejte text.]

TKP 4: 2010

TP 146 Zásyp jam a rýh

Druh prací:	Množství:	Zkoušená vlastnost:		Četnost:	Plán. počet:
Konstrukční prvek	m.j.	Popis	Značka	1x	ks
Zemní práce:					
-obsyp celkem: SO	Délka stok A=52 m B=248 m C=119m Počet přípojek 6+9+10	Míra zhutnění	MZ	50 m	2 5 3 5
-zásyp rýh celkem: SO	Délka stok A=52 m B=248 m C=119m Počet přípojek 6+9+10	Míra zhutnění	MZ	50 m,prů m. hl.1,8 m	2*2=4 5*2=10 3*2=6 5*2=10

Poznámka:

Zemní práce:

- Kontrolní zkoušky zemních prací se provedou v četnosti dle příkazu TDI dle skutečně provedených prací a postupu prací.

V Hradci Králové 12.12.2012

**Ing. Milan Pavlíček
TYMOS spol. s r.o.**