SO 04
NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE
- rozměr 4.000 x 5.000 mm

HYDRANT
nadzemní tuhý - ocelový,
E-šoupátko, zemní souprava,
uliční poklop, T kus
přírubový přechod,
přípojovací potrubí DN160
B 30/30/20 4x
- umístěn v zatravněném pásu

SO 01
NOVÝ ROZVOD VODY
PE HD100 RC, SDR11, d125 -310.0m
podsyp a obsyp potrubí
písek zrnotosti 16mm
výkop HL. 1,30m
š.dna rýhy 0,5m
sinalizační vodič CY 4mm

STÁVAJÍCÍ
vodoměrná šachta,
hlavní uzávěr vody,
vodoměr s požárním obtokem

STARTOVACÍ JÁMA
PROTLAKU 1.5x2.5m

PROTLAK
POD KRČKEM

CÍLOVÁ JÁMA
PROTLAKU 1.5x2.5m

NOVÝ ROZVOD VODY
PE HD100 RC, SDR11, d125 -310.0m
podsyp a obsyp potrubí
písek zrnotosti 16mm
výkop HL. 1,30m
š.dna rýhy 0,5m
sinalizační vodič CY 4mm

HYDRANT
nadzemní tuhý - ocelový,
E-šoupátko, zemní souprava,
uliční poklop, T kus
přírubový přechod,
přípojovací potrubí DN160
B 30/30/20 4x
- umístěn v zatravněném pásu

SO 03
PROSTOR ZASAKOVÁNÍ
DEŠŤOVÝCH VOD

STARTOVACÍ JÁMA
PROTLAKU 1.5x2.5m

PROTLAK
POD KRČKEM

CÍLOVÁ JÁMA
PROTLAKU 1.5x2.5m

HYDRANT
nadzemní tuhý - ocelový,
E-šoupátko, zemní souprava,
uliční poklop, T kus
přírubový přechod,
přípojovací potrubí DN160
B 30/30/20 4x
- umístěn v zatravněném pásu

POZOR:
-Veškerá podzemní zařízení
před zahájením zemních prací
je nutno provést jejich vyhledání
a vytýčení správci jednotlivých zařízení.
Zemní práce je nutno provádět způsobem,
který vyloučí poškození podzemních
zařízení.
Trasa rozvodů bude přizpůsobena
stávajícím podzemním zařízením

LEGENDA

- ROZVOD VODY
- NTL plynovodní přípojka
- NTL vnitroareálový rozvod plynu
- KANALIZACE splašková, dešťová
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- TOPNÝ KANÁL
- ČETIN - Zaměřený průběh metalického kabelu
- ČETIN - Zaměřený průběh optického kabelu
- ČEZ - podzemní vedení VN do 35 kV
- AREÁLOVÉ - podzemní vedení VN do 35 kV
- AREÁLOVÉ - podzemní vedení VN - OSVĚTLENÍ

ROZVOD VODY

PE HD100 RC, SDR11, d160 -310.0m
podsyp a obsyp potrubí
písek zrnotosti 16mm
výkop HL. 1,30m
š.dna rýhy 0,5m
sinalizační vodič CY 4mm

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V1-V5

PE HD100 RC, SDR11, d110 -6.0m (V1)
PE HD100 RC, SDR11, d63 -37.0m (V2-V5)
podsyp a obsyp potrubí
písek zrnotosti 16mm
výkop HL. 1,30m
š.dna rýhy 0,5m
sinalizační vodič CY 4mm
Napojení elektrotvarovka sedlová,
navrtávací T-kus obočkový
s uzavíracím ventilem PE 100 SDR 11,
zemní souprava ventilová teleskopická RD 1.2-2.7m,

V1 - 6.0m
V2 - 12.0m
V3 - 10.0m
V4 - 8.0m
V5 - 7.0m

Zodp. projektant:	Němcová Libuše	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PARDUBICE BAČAČKOVA 1629 530 02 PARDUBICE tel. 777 902 157	
Vypracoval:	Němec René		
SITUACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ			
Investor:	PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, Pardubice	Měřítko: 1 : 250	12. 15
Stavba:	REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO ROZVODU VODY V AREÁLU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY CHEMICKÉ Poděbradská 94, 530 09 Pardubice	Stupeň: PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY	Příloha: SO 01-01