

Vysvětlení zadávací dokumentace 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 10.11.2025
ev.č. VVZ	Z2025-063140

v Mostě, dne 24.11. 2025

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 24.11.2025 v 08:33:50 hod. žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, na kterou podává následující odpověď.

Dotaž: V objektu SO 251.1 a SO 251.2 je ve VV uvedeno lankové zábradlí. V PD je lankové zábradlí zakresleno ve vzorovém řezu a situacích, není však určeno z jakého materiálu. Technická zpráva ale uvádí, že zábradlí v těchto objektech není. Žádáme tedy o vyjádření, zda lankové zábradlí v těchto objektech je navrženo a z jakého materiálu.

Odpověď: Lankové zábradlí je v objektech SO 251.1 a SO 251.2 navrženo. Dle popisu v soupisu prací bude zábradlí realizováno dle VL 507.04. Předpokládá se použití materiálu dle tohoto VL. To jsou sloupky z kompozitního materiálu a nerezová ocelová lanka průměru 6 mm z materiálu 1.4401. Kotvení pomocí ocelových patních desek, podlitých polymerní maltou a zajištěných lepenými kotvami.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát