

PŘÍLOHA Č.1 - TABULKA MÍSTNOSTÍ - Objekt A															
Název zakázky: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu															
P1	Název místnosti	Rozměry místností			Parametry místností										
		Výška	Plocha		Teplota		Relativní vlhkost	Hladina hluku	Stupeň filtrace	Ozn. Zař. VZT	Přívod návrh	Odtah	Výměna Skutečná	Výměna požadovaná	Poznámka
		h	S		tiz	til	fi	L			Vp	Vo	ns	np	
		(m)	(m2)		(°C)	(°C)	(%)	dB(A)		-	(m3/h)	(m3/h)	(x/h)	(x/h)	
Číslo místnosti Room number	Název místnosti	Room dimensions			Parameters room										
		Height	Area	Objem	Temperature		Relativní humidity	Hladina hluku	Degree filtration	Name of dev. VZT	Supply	Outlet	Exchange Real	Exchange required	Note
		h	S	V	tiz	til	fi	L			Vpn	Vo	ns	np	
		(m)	(m2)	(m3)	(°C)	(°C)	(%)	dB(A)		-	(m3/h)	(m3/h)	(x/h)	(x/h)	
1.NP	OBJEKT A														
1.01	AMBULANCE CHIRURGICKÁ	3,00	36,30	108,90	ndef.	max.26	ndef.	-	-	A1	50	50	0,5		
1.61	ČEKÁRNA EMERGENCI AMB.	3,00	146,55	439,65	ndef.	max.26	ndef.	-	-	A1	1 200	1 300	2,7		
1.62	RECEPCE-INFO EMERGENCI AMB.	3,00	19,10	57,30	ndef.	max.26	ndef.	-	-	A1	100		1,7		
1.63	CHODBA	3,00	15,00	45,00	ndef.	ndef.	ndef.	-	-	A1	50	50	1,1		
1.64	CHODBA	3,00	55,24	165,72	ndef.	ndef.	ndef.	-	-	A1	100	100	0,6		
1.65	SÁDROVNA	3,00	17,70	53,10	ndef.	max.26	ndef.	-	-	A1	50	50	0,9		
1.66	ŠATNA PACIENTŮ	3,00	12,46	37,38	ndef.	ndef.	ndef.	-	-	A1	140	60	3,7		
1.67	WC	2,60	3,10	8,06	ndef.	ndef.	ndef.	-	-	A1	0	80	0,0		
1.68	SKLAD	3,00	12,55	37,65	ndef.	ndef.	ndef.	-	-	A1	50	50	1,3		
2.NP	OBJEKT A														
2.11b	CHODBA - rekonstruovaná část	3,00	24,98	74,94	ndef.	ndef.	ndef.	-	-	P19	1 125	1 125	15,0	15,00	Odtah řešen stáv. systémem
3.NP	OBJEKT A														
3.49b	CHODBA - rekonstruovaná část	3,00	23,93	71,79	ndef.	ndef.	ndef.	-	-	P20	1 100	1 100	15,3	15,00	Odtah řešen stáv. systémem