

Legenda potrubí medicijnálních plynů:			
Potrubí kyslíku	- MED O <sub>2</sub>	- Cu trubka	- 4 bar
Potrubí oxidu dusného	- MED N <sub>2</sub> O	- Cu trubka	- 4 bar
Potrubí oxidu uhličitého	- MED CO <sub>2</sub>	- Cu trubka	- 4 bar
Potrubí stlačeného vzduchu	- MED Air <sub>4bar</sub>	- Cu trubka	- 4 bar
Potrubí vakua	- MED Vac	- Cu trubka	- 850 mbar
Potrubí odtahu dechu pacienta	- MED AGSS	- Cu trubka	

Poznámky rozvodů medicijnálních plynů:

Poznámka č.01:  
Potrubí bude vedené v podhledu na konzolkách. Svody potrubí pro ventilovou

Poznámka č.02:  
Pro napojení na stávající rozvody je nutná odstávka části patra od dodávek medicijnálních plynů  
Tato odstávka medicijnálních plynů musí být provena v co nejkratší době a musí být koordinována s uživatelem rozvodů medicijnálních plynů.

Poznámka č.03:  
Pro panel klinické signalizace je nutné přivést kabel 230V přes samostatný jistič 6A. Přívod musí být z obvodu DO. Bateriový zdroj pro panel klinické signalizace bude součástí panelu.

Poznámka č.04:  
Propojení mezi ventilovým boxem a palem klinické signalizace je součástí projektu medicijnálních plynů.

Poznámka č.05:  
Všechny prvky klinické signalizace musí odpovídat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2.

RE V. REV. DATUM M. DATE POPI S. DESCRIPTIO N

NÁZEV STAVBY BUILDING NPK, a.s. Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

MÍSTO STAVBY LOCATION N


INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ  
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE  
HLAVNÍ ARCHITECT Kárlínblok, s.r.o.  
PERNEROVA 659/31A  
186 00, PRAHA 8  
WWW.KARLINBLOK.CZ  
HLAVNÍ INŽENÝR Pernerova 659/31A  
186 00, PRAHA 8  
WWW.KARLINBLOK.CZ

ZPRACOVATEL PIPELINE DESIGN s.r.o.  
FRÝDKLANSKÁ 1351/15  
460 01, LIBEREC 1  
TEL: +420 607 972 847  
VYPRACOVANÝ JIŘÍ STAJER  
KONTROLA JIŘÍ STAJER  
DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY  
DPS


STUPEŇ DOKUMENTACE STAGE DOK. STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU  
OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY (REKONSTRUKCE)  
PROFESI PROFESION 110 ROZVODY MEDIC. PLYNŮ  
DĚLE DIVIZO MPL

NÁZEV VÝKRESU NAME PŮDORYS 1NP


DATUM DATE OF 30/04/25  
MĚRIT SCALE 1:50  
FORM PAPER 6x A4  
KOPÍE COPY 00




POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝKOPISNÝ SYSTÉM: Bpv  
NÁZEV VÝKRESU: D1\_110\_MPL\_A\_002\_00.pdf



01 Detail 1A-KS-01  
1 : 20



02 Detail 1A-KS-02  
1 : 20



03 Detail 1A-KP-01  
1 : 20