

## Vysvětlení zadávací dokumentace 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	<b>Pardubický kraj</b>
<b>sídlo:</b>	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
<b>zastoupený:</b>	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
<b>IČO/ DIČ:</b>	70892822/ CZ70892822
<b>profil:</b>	<a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>
<b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b>	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <a href="mailto:advokat@hebkycz">advokat@hebkycz</a>
<b>IČO:</b>	64010082
<b>sídlo:</b>	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Modernizace silnice II/362 - intravilány Jedlová a Bystré</b>
<b>Druh zakázky / řízení:</b>	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
<b>Zahájení řízení:</b>	<b>03.11.2025</b>
<b>ev.č. VVZ</b>	<b>Z2025-061934</b>

v Mostě, dne 28.11. 2025

### 1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 21.11.2025 ve 12:46:50 hod. žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, na kterou podává následující odpověď.

**žádost:** „1, V technické zprávě objektu SO 102 je zmínka o propustcích

*D.1.1.2.04 – Propustek v km 3,76324*

*D.1.1.2.05 – Propustek v km 5,50533*

*D.1.1.2.06 – Propustek v km 6,13322*

*- dle situačních výkresů jsou i součástí stavby. V soupisu prací je však pouze propustek v km 5,50533. Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu nejsou další propustky součástí soupisu prací, případně o jejich doplnění.“*

**Odpověď:** Dle dodatku č.3 který by měl být součástí PD, jsou zájmovým úsekem (které jsou předmětem soutěže), úseky v km 0,000 – km 2,200 (SO 101) a km 4,61723 – km 5,77185 (SO 106). Stavební práce v ostatních úsecích nebudou prováděny. Z uvedeného vyplývá, že v soupisu prací je správně uveden pouze propustek v km 5,50533.

### 2) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 24.11.2025 ve 12:50:06 hod. žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, na kterou podává následující odpověď.

**žádost:** „1. V objektu SO 101 je položka 574A34 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM. V projektové dokumentaci je uvedeno: „Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s protihlukovými účinky“. Žádáme o přesnou specifikaci použité směsi.

2. V objektech Propustků (chodníků) a sjezdů je použita položka 574B31 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 40MM. Ve vzorovém řezu i v TZ je všude uveden nemodifikovaný asfalt, prosíme o prověření a uvedení do souladu projektové dokumentace se soupisem prací?“

**Odpověď:** 1. V technické zprávě SO 101 je uvedena poznámka: „Výběr technologie obrusné vrstvy s protihlukovými účinky bude konzultován a určen investorem.“. Zadavatel se rozhodl, že v intravilánech je zbytečné provádět vrstvy s protihlukovými účinky (nebot' v intravilánech nepřináší takové rozdíly), a proto bude proveden klasický kryt z ACO 11+, jenž je uveden v popisu položky soupisu prací.

2. V soupisu prací je chybně uvedena položka 574B31 s modifikovaným asfaltem. Správně má být ve všech případech uvedena položka 574A31. Zadavatel tímto uveřejňuje nový soupis prací s provedenou opravou, a to ve formátech .xlsx a .xml.

**3) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 25.11.2025 ve 21:15:46 hod. žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, na kterou podává následující odpověď.**

*žádost: „1, V SO 000.2.2 je položka 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v množství 4Ks. V doplňujícím popisu: Hluková studie před zahájením stavby a po dokončení stavby měřená ve stejných referenčním místech jako před realizací stavby včetně vyhodnocení dopadu stavby na hlukovou zátěž ze silniční dopravy. Prosíme o bližší specifikaci rozsahu hlukové studie. Stačí měření před a po a v kolika místech? Bude provedeno 24h měření nebo stačí intervaly dle metodiky?“.“*

**Odpověď:** Měření proběhne před zahájením a po dokončení stavby. Měření bude provedeno v intervalech a autorizovanou laboratoří, která určí požadovaný počet a umístění měřících bodů.

Zadavatel dále upřesňuje, že ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byl omylem (chybou v psaní) uveden název, resp. identifikace jiné zakázky (Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč), nicméně žádost dodavatele i odpověď zadavatele se týkají předmětné zakázky.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení a prodlení s odpovědí na žádost ze dne 21.11.2025 o dva pracovní dny, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 10.12.2025 ve 12.00 hod.

Pardubický kraj  
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát