

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/362 - intravilány Jedlová a Bystré
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	03.11.2025
ev.č. VVZ	Z2025-061934

v Mostě, dne 1.12. 2025

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 28.11.2025 ve 13:12:08 hod. žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „1. V objektu SO 101 je položka 57472 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE s doplňujícím popisem „SANACE PODLOŽÍ 1+2 - Netkaná separační geotextilie - plošná hmotnost 1000g/m², odolnost proti protržení CBR - 10kN“. V TZ je uvedeno „Tkaná separační / výztužná geotextilie - pevnost v tahu příčně i podélně 80kN/m, odolnost proti protržení CBR - 10kN“. Žádáme o informaci jakou plošnou hmotnost má mít použitá Geotextilie.

2. V objektu SO 701 je položka 11010 - VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ s doplňujícím popisem „BOURACÍ PRÁCE - Vyklizení a přemístění naštipaného dřeva z kůlny a přístřešku na místo určené majitelem dotčených parcel včetně zabezpečení proti povětrnostním vlivům (zaplachtování, apod.) 40,000m². Žádáme o přesnější údaje (množství v M3, vzdálenosti přemístění) dřeva.“.

Odpověď ad:

1. Bude dodržena uvedená požadovaná pevnost a odolnost dle TZ. Plošná hmotnost nebude rozhodujícím prvkem. Soupis prací byl upraven tak, aby se v položce nevyskytovala plošná hmotnost, ale pouze požadovaná odolnost. Tento upravený soupis prací nově uveřejňuje zadavatel ve formátech .xlsx a .xml.

2. Odhadované množství dřeva dle položky 11011-R je 48 t, skutečné množství bude dle skutečného stavu v době stavby. Vzdálenost – jedná se o dočasnou deponii, dřevo bude po provedení stavby opětovně naskladněno, tudíž vzdálenost na dočasnou deponii bude záležet na zhotoviteli stavby, kde bude danou mezideponii zřizovat.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení a předchozí prodloužení v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát