



Lány – pozemky p. č. 513/9 a 522/5, Pardubický kraj.
Revidovaný hydrogeologický posudek – dodatek č. 1.

Chrudim, leden 2012

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II
469 637 101, 469 638 877, 469 638 887
fax: 469 630 401
vz@vz.cz
www.vz.cz

Domovní studna bude umístěna v jihovýchodním rohu pozemku, viz koordinační situaci v měřítku 1 : 500 (příloha 3). Od využívané studny individuálního zásobování na pozemku p. č. 522/5 bude vzdálena 37 m mimo směr proudění podzemních vod. Odběr vody z projektované studny bude natolik nízký, že tímto odběrem nebudou ovlivněny podzemní vody ani jakost vody na přítoku do již vybudované šachtové studny. Tento předpoklad doporučujeme po vystrojení průzkumného jímacího objektu ověřit krátkodobou čerpací zkouškou tak, že v průběhu této zkoušky prováděné na novém objektu bude registrován vývoj hladiny vody v dříve vybudované studni.



RNDr. Tomáš Pavlík
jednatel společnosti

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 3: Lány – pozemky p. č. 522/5 a p. č. 513/9. Situace území s vyznačením projektované stavby dvoubytového domu a navrženého místa ČOV a vsakovacího objektu měř. 1: 500 (Mapový podklad převzat od projektanta stavby)

Lány - pozemek p.č. 522/5, 513/9
 Situace území s vyznačením projektované stavby dvoubytového domu
 a navrženého místa ČOV a vsakovacího objektu
 měř. 1:500
 (Mapový podklad převzat od projektanta stavby)

