

KARLÍNBLK, s.r.o.
Architekti a projektanti
Pernerova 659/31a
186 00 Karlín
dalibor.stejskal@karlinblok.cz

Souhrnné stanovisko – vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby
č. j. SPOTS/257/24

Vyjádření k předložené části projektové dokumentace na akci: „NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu“

Místo: Svitavy, ulice Kollárova

Vyjádření k veřejné zeleni

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází veřejná zeleň. Z titulu správce veřejné zeleně k akci máme následující připomínky:

1. Před zahájením prací po předchozí domluvě se správcem zeleně (Bc. Radim Klíč, tel. 736 752 635) nebo zástupcem Městského úřadu Svitavy, OŽP (Soňa Šemberová, tel. 461 550 243) bude dotčená plocha protokolárně předána.
2. **V případě, že v souvislosti s připravovanou akcí bude třeba kácet dřeviny dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, je povinností žadatele či investora akce zpracovat inventarizaci těchto dřevin (určit druh kácených dřevin, zakreslení umístění dřevin do katastrální a technické mapy, změření obvodu kmenů stromů ve výšce 1,3 m nad zemí) a/nebo v případě kácení souvislých porostů zpracovat inventarizaci těchto dřevin (určit druh kácených dřevin, zakreslení umístění dřevin do katastrální a technické mapy, změřit plochu těchto porostů v m²) a tuto inventarizaci předat správci zeleně ve formátu .pdf.**
3. V průběhu prací: zhotovitel bude minimalizovat zásahy do okolní zeleně. V zeleni nebude zřizováno zařízení stavenišť, nebudou parkovány stroje a vozidla. Výkopek je možné na sousedící travnaté plochy (nikoli do výsadeb keřů či trvalek a do kořenového prostoru stromů) ukládat pouze na vhodnou podložku. **Za údržbu dotčených ploch zeleně odpovídá od zahájení prací až do jejich dokončení a předání dotčených ploch zpět správci zeleně zhotovitel. Týká se zejména kosení travnatých ploch.**
4. Po dokončení prací: veškerá dotčená zeleň bude uvedena do původního stavu. Budou beze zbytku uklizeny veškeré stavební materiály, odpady, dotčené travnaté plochy budou znovu obnoveny a protokolárně předány zpět do užívání po provedení 1. pokosení.

Se žádostí o vyjádření je třeba se dále obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách.

Bc. Klíč Radim, v. r., vedoucí střediska VZ

Vyjádření k místním a účelovým komunikacím (MK, ÚK)

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází MK (vozovka, chodník), odvodnění (uliční vpusti včetně napojení do kanalizace) a dopravní značení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

V případě zásahu do MK požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami – TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č.j. 82/2019-120-TN/1 ze dne 7.2.2020 s účinností od 15. února 2020.

Před zahájením stavebních prací, v případě zásahu do MK, doporučujeme zajistit fotodokumentaci stávajícího stavu v místě zásahu do MK a je nutné požádat odbor dopravy MěÚ ve Svitavách o povolení zvláštního užívání komunikace.

Upozorňujeme, že v lokalitě je jílovité podloží s velkou plasticitou. Při použití výkopku s takovými to vlastnostmi na zásyp, nelze (vzhledem k zhutnitelnosti) dosáhnout požadované míry zhutnění.

[Doporučujeme](#) proto pro zásyp použít štěrkodrt' frakce 0-32.

Konečná úprava krytu bude provedena dle bodu 7.2 TP146. Upřesnění rozsahu konečné úpravy v rámci tohoto bodu bude provedeno za účasti žadatele a technika MK SPORTES Svitavy s.r.o. p. Votroubka před dokončením zásypu rýhy (v úrovni pláň) při měření míry zhutnění pomocí LDD.

Při křížení s napojením uliční vpusti požadujeme předání napojení (před záhozem rýhy) technikovi MK.

Svislé napojení na kryt stávající konstrukce řádně utěsnit – zalít modifikovanou asfaltovou zálivkou (ne asfaltovou emulzí s podrcením), v krajním případě bitumen – kaučukovou těsnící páskou, a to po projednání konečné úpravy povrchu při měření LDD.

Upozorňujeme, že měření – provedení dynamické zkoušky LDD při zásahu do místní, či účelové komunikace ve Svitavách, nebo v souběhu s místní či účelovou komunikací, provádí především technik místních komunikací. Pro provedení zkoušky je možné využít akreditované silniční laboratoře, přičemž správci místních komunikací je třeba před provedením zkoušky předložit akreditaci laboratoře a následně protokol z měření.

Při měření akreditovanou silniční laboratoří musí být účasten technik místních komunikací, který na místě samém určí místo měření a počet měření. V případě dlouhodobé nepřítomnosti technika místních komunikací jej při měřeních zastupuje vedoucí místních komunikací Ing. Petr Horký.

Bez účasti zástupce správce komunikací nemusí být měření akceptováno.

V případě osazování kabelové skříně pro jednotlivá odběrová místa, sloupů, kanalizačních a vodovodních šachet apod. požadujeme umístění mimo silniční pozemek (vozovku, chodník).

Požadujeme uložení sítě tak, aby výstražná folie nezasahovala do konstrukce chodníku (což je min. 30 cm) a vozovky (min. 50 cm). Před zásypem požadujeme přizvat technika MK ke kontrole splnění tohoto požadavku. V opačném případě budou provedeny sondy (k zjištění uložení) na náklady zhotovitele.

Při souběhu s obrubníky požadujeme provedení tak, aby hrana rýhy byla min. 50 cm od obrubníků. V případě, kdy nelze dodržet vzdálenost od obrub, doporučujeme do projektu zahrnout jejich reinstalaci a [požadujeme](#) provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami – TP 146. Upozorňujeme, že v lokalitě je jílovité podloží s velkou plasticitou. Při použití výkopku s takovými to vlastnostmi na zásyp, nelze (vzhledem k zhutnitelnosti) dosáhnout požadované míry zhutnění. [Doporučujeme](#) proto pro zásyp použít štěrkodrt' frakce 0-32.

Připomínka – poznámka k PD: v PD je 0-63 na místo 0-32

Upozorňujeme, že instalaci (případně přemístění, či odinstalaci) dopravního značení je možné pouze na základě rozhodnutí tzv. „Stanovení dopravního značení“ vydané odborem dopravy MěÚ ve Svitavách.

Připomínka – poznámka k PD: nutno řešit i reinstalaci stávajícího dopravního značení viz. P2, E2b, IP6 v okolí. PD doplnit o výkres, kde bude řešeno samostatně.

Souhlasíme připojení na místní komunikaci za předpokladu splnění níže specifikovaných podmínek. Napojení na komunikaci musí být plynulé (bez hran nerovností). Spádování zpevněných ploch (nájezd, přístupové komunikace do areálu apod.) požadujeme řešit tak, aby srážková voda z nich nezatěžovala přilehlou komunikaci a samotné napojení musí zachovat odtokové poměry na stávající místní komunikaci a spádovém území.

Připomínka – poznámka k PD: oddělit místní komunikaci a účelovou komunikaci vodícími pásy. PD doplnit o výkres splňující podmínky a to včetně řezu.

V případě výstavby nového, či úprav stávajícího připojení je třeba předložení PD (včetně řezů) splňující podmínky tohoto vyjádření.

Po provedení prací, požadujeme kontaktovat správce místních komunikací, který provede kontrolu splnění podmínek tohoto vyjádření.

Požadujeme reinstalaci svislého dopravního značení a obnovu vodorovného dopravního značení, které bude poškozeno v souvislosti se stavbou (vlastním výkopem, nebo stavební činností).

Požadujeme přizvání ke kontrole nových přípojek uličních vpustí v místní komunikaci před záhozem.

Dále požadujeme přizvání v průběhu realizace chodníků na parcelách města.

Požadujeme, aby zámková dlažba byla 0,5 – 1,0 nad obrubníky po zahutnění deskou.

Upozorňujeme, že v případě poškození obrusné vrstvy na komunikacích, budeme požadovat odfrézování a nahrazení novou (např. poškození při „patkování“ strojů, skládkou materiálu apod.).

Upozorňujeme, že v případě poškození povrchu komunikace (betonové dlažby, žulových kostek apod.), budeme požadovat nahrazení novou (např. poškození při „patkování“ strojů, skládkou materiálu apod.).

V případě provádění prací v zimním období požadujeme, aby byla umožněna zimní údržba chodníků dle plánu zimní údržby. V případě nutného omezení upozorňujeme tímto na požadavek provádění zimní údržby úseku komunikace, kde bude omezení. O situaci (omezení) je třeba informovat p. Uchytila 602106835 a technika SPORTES Svitavy s.r.o. 736652634.

Před zahájením stavebních prací požadujeme kontaktovat správce místních komunikací, který provede pasportizaci komunikací v okolí stavby.

Nebude-li správce kontaktován, má se za to, že komunikace byly v obvyklém stavu, bez závad, poškození či nadměrného opotřebení.

Bezbariérové řešení komunikací na pozemcích města je třeba nechat odsouhlasit p. Kaurou, odborným konzultantem (mob. 731 590 217).

Při dodržení podmínek vyjádření a zapracování připomínek do PD nebude ze strany správce místních a účelových komunikací k předložené části projektové dokumentace dalších připomínek.

Při realizaci stavby je nutné činit opatření k zabránění poškozování a znečišťování majetku města.
--

Vedoucí MK: Ing. Horký Petr, v. r.

Technik MK: Votroubek Bohuslav, v. r.

Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO)

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území (ul. Kollárova) se nachází podzemní kabelové vedení VO včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTEŠ Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTEŠ Svitavy s.r.o., pan Pavel Czehowský, tel. 736752633, který na základě objednávky vytýčí a vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací, přizvat technika VO SPORTEŠ ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52, ed.2. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

Ostatní připomínky:

- Případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel.
- V průběhu prací může dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor, pouze se souhlasem správce VO.
- Elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy smí provádět jen pracovník s patřičnou el. kvalifikací, s oprávněním dle zákona 250/2021 Sb. s příslušnými prováděcími předpisy, v souladu s nařízením vlády 194/2022 Sb., po dohodě se správcem VO, SPORTEŠ Svitavy s.r.o.

Pavel Czehowský, v. r., vedoucí střediska
veřejného osvětlení a elektromontáže
pavel.czehowsky@svitavy.cz
tel. č. 736 752 633

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od vystavení.

Vystaveno ve Svitavách dne: 08.01.2025

Ing. Bronislav Olšán
jednatel SPORTEŠ Svitavy s.r.o.