

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

53002 Pardubice

Vaše žádost ze dne, značka:
05.09.2024

Naše značka:
023240054
(54/23/K)

Vyřizuje:
Jaroslav Kaura

dne:
16.09.2024

Věc: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na základě Vaší objednávky jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění, jeho prováděcích vyhlášek a závazných norem, zejména ČSN 734001 Přístupnost a bezbariérové užívání staveb a ČSN 736110 Projektování místních komunikací.

Místo stavby: Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Stavebník : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Projektant: Karlínblok, s.r.o. Pernerova 659/31a, 186 00, Praha 8

Rozsah předložené PD: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení dle Přílohy č. 1 dokumentace pro povolení stavby k vyhlášce č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

Podrobný popis řešení:

OBJEKT A - OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY (REKONSTRUKCE)

OBJEKT B - LŮŽKOVÝ PAVILON (REKONSTRUKCE)

OBJEKT C - DIAGNOSTICKÝ A LŮŽKOVÝ PAVILON (NOVOSTAVBA)

OBJEKT D - LŮŽKOVÝ PAVILON (NOVOSTAVBA)

OBJEKT E2 - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON A PATOLOGIE (REKONSTRUKCE)

OBJEKT J - ENERGOCENTRUM (REKONSTRUKCE)

OBJEKT TS - TRAFOSTANICE (REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA)

D1.101 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Datum: 31/8/2024

Číslo zakázky: 24-340

Z hlediska stavebního zákona se jedná o: novostavbu a změnu stavby

Z hlediska plnění obecných požadavků na výstavbu dle § 149 jde o stavbu:

1. pozemních komunikací a veřejných prostranství,
2. staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,
3. staveb pro výkon práce více než 25 osob, pokud charakter provozu v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:

1. Celý objekt novostavby složený z objektů C a D je řešen v souladu s ČSN 73 4001. Výjimkou jsou technické prostory v 1.PP objektu.
Přístup do objektu je v severní části z vyvýšené podesty objektu (návaznost na stávající objekt akutní medicíny) po

- schodech nebo po přístupovém chodníku o podélném sklonu 8%. Vstupy z prostoru mezi objekty je přímo z úrovně chodníku. Veškeré chodníky jsou řešeny včetně vodících linií. Viz část projektu Komunikace a chodníky.
2. Veškeré chodby jsou řešeny v rovině, výškové rozdíly mezi patry jsou řešeny pomocí výtahů, řešených dle 11.5.1-11.5.14 ČSN 734001.
 3. Schodiště budou v objektu přímá, se sklonem nepřevyšujícím 28st. Chodby mají minimální šířku 1800mm Vizualní kontrasty v objektu budou řešeny především pro tyto prvky:
 - první a poslední stupeň na schodištích
 - dveře a prosklené stěny
 - vypínače
 - prvky orientačního systému
 - madlaKontrast bude vůči pozadí větší nebo roven 30%.
 4. U vstupu do objektu je umístěna recepce zobrazovacích metod a recepce ambulancí. Oba tyto prostory budou opatřeny vyvolávacími systémy. Navedení k těmto prostorům bude řešeno pomocí indukční smyčky. Celý informační systém bude řešen dle ust. 6.1-6.2.2. a 16.3.1-16.3.5 ČSN 734001
 5. V objektu jsou umístěna samostatná WC pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace v 1.NP (vyšetřovny, dětské oddělení), 2.NP (endoskopie) a 3.NP (pooperační lůžka). V lůžkových stanicích (chirurgická a interní) je zároveň pokoj s hygienickým zařízením pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace. Současně v lůžkových stanicích (chirurgická a interní) jsou vždy 2x zřízeny lázně pro mytí imobilních pacientů, včetně záchodové mísy pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace. Vybavení těchto WC bude v souladu s ust. 12.4 ČSN 734001.
 6. V rámci SO 101 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy jsou navrženy nové komunikace a zpevněné plochy zpřístupňující nové objekty C, D a stávající objekty B a E, tzn. – komunikace a chodníky, které jsou navrženy tak, aby zajistili dopravní obslužnost nových a stávajících objektů. Objekt SO101 je pro přehlednost rozdělen na dílčí členění SO 101.1 Zpevněné plochy – objekt CD a SO 101.2 Zpevněné plochy – objekt E.
 7. Detaily na chodnících a dotčených komunikacích v prováděcí PD je nutné zpracovat dle ust. 6.2.2.1 a souvisejících dle ČSN 734001.
 8. V prováděcí dokumentaci je nutné řešit detaily dle příloh A až G ČSN 734001.

Závěr: Předložená projektová dokumentace splňuje požadavky na přístupnost. Veškerá opatření, stavební detaily, bezbariérové prvky včetně materiálů vybraných stavebních výrobků doporučujeme v dokumentaci pro provedení stavby předložit k odsouhlasení.

K povolení záměru nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do podmínek povolení, zapracovány do dokumentace pro provedení stavby a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Jaroslav Kaura, odborný konzultant

Adr. střediska: , Svitavy
731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, s.r.o.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-023-