

Vysvětlení zadávací dokumentace 8


podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 10.11.2025
ev.č. VVZ	Z2025-063140

v Mostě, dne 2.1. 2026

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 30.12.2025 ve 13:42:45 hod. žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, na kterou podává následující odpověď.

žádost: „1/U SO 252.1-3, položky č. 26113, 26123, 26143 účastník požaduje upřesnit, z jaké výškové úrovně bude probíhat vrtání mikropilot, jelikož se domnívá že tyto nejsou zahrnuty v aktuálním výkazu výměr. Dle našeho názoru se jedná o cca 1,0 m/ mikropilota.



[illegible]

1) Konkrétní technologie vrtání mikropilot je věcí zhotovitele, jeho technických možností, technologických postupů, nasazené techniky a pod. Délka mikropilot je v soupisu prací uvedena v souladu s metodikou OTSKP. (Viz OTSKP 2025 - Příloha č.1 Popisovník prací) Tzn. "Délka mikropiloty je určena v zadávací dokumentaci v „m“ jako konstrukčně a staticky nutná délka piloty".

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce – otevřené nadlimitní řízení
 Název: „Modernizace silnice II/360 Lanšperk - Dolní Dobrouč“
 Zadavatel: Pardubický kraj
 Stránka 2 z 2