

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

- 1 -

INTERPLAN-CZ s.r.o.
Purkyňova 79a
612 00 Brno

Číslo jednací
KHSPA 06407/2012/HOK-Pce

Vyřizuje
H. Kutílková, DiS.

Pardubice
11.05.2012

Závazné stanovisko

Na základě žádosti investora Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice zastoupeného společností INTERPLAN-CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, doručené dne 18.04.2012, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), **předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení ve věci: Transformace domu sociálních služeb Slatiňany II, p.p.č. 518/29,30,31 v k.ú. Staré Jesenčany „JIH“.**

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení ve věci: Transformace domu sociálních služeb Slatiňany II, p.p.č. 518/29,30,31 v k.ú. Staré Jesenčany „JIH“ s o u h l a s í .

Odůvodnění

Předložená projektová dokumentace navrhuje výstavbu dvoubytového domu typu I. Objekt bude jednopodlažní, nepodsklepený. Byty budou provozně samostatné, s vlastním vstupem a propojené pouze místností personálu. Kapacita bytu bude pro 6 osob se zdravotním postižením. Byty budou totožné, tvořené obývacím pokojem s jídelnou a kuchyňským koutem (ústřední část bytu), 4 pokoji (2 jednolůžkové, 2 dvoulůžkové), 2 x hygienickými zázemími (WC + umyvadlo), koupelnou (vana, sprcha, WC, 2 x umyvadlo), technickou místností (obslužný prostor) a zastřešenou terasou. Podlahy v celém objektu budou ukončeny omyvatelným povrchem (PVC krytina, keramická dlažba). Stěny v hygienických zázemích budou ukončeny keramickým obkladem do výšky 2050 mm od podlahy, stěna za dřezem v kuchyňské lince do výšky 1500 mm. U všech zařizovacích předmětů zdravotní techniky bude zajištěn přívod a odvod pitné studené vody a teplé vody. Objekt bude napojen na stávající vodovodní přípojku. Teplá voda bude zajištěna solárním systémem. Vytápění je navrženo jako nízkoteplotní podlahové, v koupelnách je doplněno o topný žebřík s elektrickým ohřevem. Výměna vzduchu v pobytových místnostech, technických místnostech a místnosti personálu bude zajištěna přirozeně okny. Větrání v hygienických zázemích bude zajištěno nuceně podtlakově. Znehodnocený vzduch z kuchyně bude odveden

potrubím nad střechu objektu. Osvětlení v pobytových místnostech bude sdružené. O ubytované klienty se bude trvale starat ošetřující personál. Osoby, zajišťující provoz zařízení, budou mít k dispozici kancelář s navazujícím hygienickým zázemím (WC, umyvadlo, sprchový kout). Objekt bude osazen plastovými okny s izolačním trojsklem. Stavba bude připojena sjezdem na přilehlou místní obslužnou komunikaci.

“otisk úředního razítka“

Ing. Bronislava Pozděňová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Příloha
1 x PD