



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-30078-2/ČJ-2025-170606

Pardubice 3. dubna 2025

Počet stran: 2

PLP Projektstav s.r.o.  
ROSICE 336  
538 34 Rosice**Vyjádření DI k projektové dokumentaci**

-----

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1, zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti ze dne 27. 3. 2025 seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „ROHOVLÁDOVA BĚLÁ - KANALIZACE - JIH, k.ú. Rohovládova Bělá“.

—

V návrhu se uvažuje s výstavbou hlavních kanalizačních stok J a J.1, které gravitačně odvádějí přes navrhované kanalizační přípojky splaškové vody do centrální čerpací stanice odpadních vod ČSOV JIH, která se nachází na pozemku ve vlastnictví investora stavby. S ohledem na stávající konfiguraci terénu je nutné vybudovat centrální čerpací stanici odpadních vod, která bude akumulovat splaškové vody a následně je bude výtlačem J čerpat do stávající koncové šachty jednotné kanalizace. V návrhu se uvažuje s výstavbou prefabrikované čerpací šachty o průměru 2,10 m.

-----

Rožkova 2757  
530 02 Pardubice

www.policie.cz

Tel.: 974 566 250  
E-mail: krpe.podatelna@pcr.cz  
ID DS: ndihp32

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „ROHOVLÁDOVA BĚLÁ - KANALIZACE - JIH, k.ú. Rohovládova Bělá“ při splnění podmínky umístění šachet mimo jízdní stopu silničních vozidel, tedy nejlépe mimo vozovku nebo do středu jízdních pruhů silnice č. II/323 (aby se zamezilo jejich pojíždění a deformaci).

Při splnění výše uvedeného lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

*Toto vyjádření smí být použito pro účely správního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.*

*Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.*

Zpracoval:

por. Ing. Václav Vaněk

tel: 974 566 258

npor. Ing. Miroslav Vápeník  
vedoucí dopravního inspektorátu  
z r. por. Ing. Václav Vaněk  
podepsáno elektronicky