



PARDUBICKÝ KRAJ

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Pardubicích dne 15. 1. 2026
č. j. KUPA-24013/2025-3
vyřizuje: Mgr. Bc. Marie Čeperová

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupený Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje (dále jen „zadavatel“) jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) obdržel k zadávacím podmínkám výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nemocnice následné péče Moravská Třebová, rekonstrukce objektů garáží“ (systémové číslo VZ: P25V00000660) žádost o vysvětlení, k níž poskytuje následující vyjádření.

Dotaz:

K rozpočtu 03 - venkovní úpravy:

pol. č. 17-18 (geotextilie) - domnívám se, že je malá výměra.

pol. č. 25 (dešťová jámka) - bude 1ks (výměra 24m³, např. 4x3x2?) nebo 2ks? Podle položky č. 4 (hloubení) budou 2ks? V situaci není zakreslena ani jedna.

v souhrnné TZ odst. B.2.7 je pouze vsak.

Odpověď: U položek č. 17 a č. 18 zadavatel provedl kontrolu a u těchto položek upravil množství.

Zadavatel sděluje, že budou instalovány 2 ks jámek, každá o objemu 12 m³.

Uchazeč je povinen ve své nabídce použít tuto variantu soupisu prací.

Dotaz:

K rozpočtu 01 - garáže - novostavba (upravený rozpočet ze dne 9. 1. 2026):

pol. č. 73 - PVC folie tl. 2,0mm. Ve výkrese ve skladbě konstrukcí C je uvedena PVC folie tl.1,5mm. Jaká tl. platí?

Odpověď: Zadavatel sděluje, že tloušťka PVC folie uvedená ve skladbě konstrukcí je 2,0 mm. Výkres D.1.1.3_04_pudorys a řez byl upraven, viz příloha.

Dotaz:

Ve změně povolení je uvedeno, že součástí stavby jsou zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Zámkovou dlažbu jsem v rozpočtu nenašel.

Odpověď: Zadavatel sděluje, že do soupisu prací, dodávek a služeb doplnil chybějící zámkovou dlažbu tloušťky 8 cm ve výměře 15 m² vč. podkladu a obrub tloušťky 8 cm pro nájezd do 1.06. Tato položka byla do soupisu prací doplněna do venkovních úprav jako položka č. 23.

Uchazeč je povinen ve své nabídce použít tuto variantu soupisu prací.

Na základě výše uvedeného prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 29. 1. 2026 10:00 hod.

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic