

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Sinc s.r.o.
náměstí Míru 118/48
568 02 Svitavy

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 05322/2016/HDM-CR

Vyřizuje/linka
Petra Solníčková

Pardubice
11.04.2016

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti Sinc s.r.o., náměstí Míru 118/48, 568 02 Svitavy, doručené dne 2.4.2016, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení - Obchodní akademie Chrudim, rekonstrukce sociálního zařízení, Tyršovo náměstí 250, Chrudim, st. p. 991, k.ú. Chrudim.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S PD - Obchodní akademie Chrudim, rekonstrukce sociálního zařízení, Tyršovo náměstí 250, Chrudim
s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení v objektu Obchodní akademie v Chrudimi. V každém nadzemním podlaží bude vybudováno sociální zařízení pro chlapce, dívky a personál. V přízemí školy bude v rámci sociálního zařízení dívek vybudováno jedno WC pro imobilní.

Dispoziční řešení:

Suterén - chodba, stávající sklady budou zrušeny a vytvořeno hygienické zázemí pro školníka (kabina WC s umyvadlem) a místnost se sprchou

Přízemí - hygienické zařízení dívek (předsín se 4 umyvadly, 4 WC kabiny, 1 WC pro imobilní), úklidová komora vybavená výlevkou s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody; hygienické zařízení chlapců (předsín se 2 umyvadly, 2 pisoáry a 1 kabina WC); hygienické zařízení personálu (předsín s umyvadlem, 2 WC kabiny)

1. NP – hygienické zařízení dívek (předsín se 4 umyvadly, 4 WC kabiny), hygienická místnost (WC, bidet a umyvadlo), samostatná úklidová komora vybavená výlevkou s příívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody; hygienické zařízení chlapců (předsín se 2 umyvadly, 2 pisoáry a kabina WC) a hygienické zařízení personálu (předsín s umyvadlem a WC kabina)

2.NP – dtto 1. NP

Ke všem umyvadlům bude zajištěn přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.
Podlaha ve všech hygienických zařízeních bude omyvatelná - keramická dlažba. Stěny budou opatřeny keramickým obkladem do výše 2 000 mm od podlahy. Větrání bude zajištěno přirozeně - okny, bezokenní prostory budou odvětrány nuceně podtlakově. Větrání všech rekonstruovaných prostor musí být v souladu s přílohou č. 3 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.



D. Švadlenková

MUDr. Dagmar Švadlenková
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha: PD 03/2016