

Název veřejné zakázky : **Zámek Pardubice - rekonstrukce střechy budovy č. p. 3**

Identifikační údaje zadavatele, včetně kontaktních údajů a kontaktní osoby

Název: Východočeské muzeum v Pardubicích
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Zámek 2, 530 02 Pardubice
IČ: 14450542

DODATEČNÁ INFORMACE Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Dotaz č.1

Nový/doplnění prkenného záklopu,

- ze smrkových prken, pevnost C24, **hoblovaný povrch**, bezbarvá impregnace proti dřevokazným škůdcům
- tl. 40 mm (předpoklad),
- půdorysný rozměr a tloušťku prken nutno přizpůsobit dle stávajícího prkenného záklopu,

ve výkazu výměr jsou však položky na hrubá prkna/fošny na sraz.

80	762521108R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny	m2	292,80000		0,00
----	--------------	---	----	-----------	--	------

půdorysný rozměr a tloušťku prken přizpůsobit původnímu záklopu

Původní a z 25% nový smrkový prkenný záklop na nadezdívkách vazných trámech : 9*10,5+6,5*11 166,00000

část podstřešního prostoru bez původního záklopu : 5,5*5,5 30,25000

8,9*2,2 19,58000

9,3*2,9 26,97000

10*2,5 25,00000

10*2,5 25,00000

84	60511100R	Řezivo středové SM/BO jakost I tl. 40 - 100 mm, 3 - 6 m	m3	7,40520		0,00
----	-----------	---	----	---------	--	------


Nový smrkový prkenný záklop na vazných trámech - 25 % z výměry původního záklopu : 166*0,25*0,04*1,1 1,82600

Začátek provozního součtu

část podstřešního prostoru bez původního záklopu : 5,5*5,5 30,25000

8,9*2,2 19,58000

9,3*2,9 26,97000



Zřizovatelem
Východočeského muzea
je Pardubický kraj

Zámek 2
53002 Pardubice

vcm@vcm.cz
tel.: +420 466 799 240

IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542

10*2,5	25,00000
10*2,5	25,00000
Mezisoučet	126,80000
Konec provozního součtu	
126,8*0,04*1,1	5,57920

Máme ocenit hoblovaný, nebo nehoblovaný záklop, případně do jakých položek.

Odpověď na dotaz č.1:

Byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. Provedena oprava v soupisu prací. Položka č. 80 a 84 změněno na hoblovaná prkna a dále přidána položka pro impregnaci.

Dotaz č.2

V projektové dokumentaci je položka č. 83, ke které jsme nenašli podrobnější dokumentaci, ani nějaký popis jak by to mělo vypadat a o co se jedná. Mohli bychom poprosit o vysvětlení?

83	76252R1	dodávka a montáž podpůrné/vynášející dřevěné konstrukce nového záklopu	m2	126,80000		0,00
		část podstřešního prostoru bez původního záklopu :		30,25000		
		5,5*5,5				
		8,9*2,2		19,58000		
		9,3*2,9		26,97000		
		10*2,5		25,00000		
		10*2,5		25,00000		

Odpověď na dotaz č.2:

U položky č. 83 se jedná o podpůrnou dřevěnou konstrukci pro realizaci nového záklopu z hoblovaných fošen v prostoru půdy, kde nyní žádný záklop není.

Dotaz č.3

k položce č. 59 – likvidace biotických škůdců mikrovlnnou technologií u všech stávajících dřevěných prvků krovu – uvádíme následující upřesnění a dotaz:

Mikrovlnná technologie funguje na principu lokálního ohřevu dřeva pomocí mikrovlnného zářiče. Aplikátor se přikládá přímo na povrch dřevěného prvku, který je následně zahříván přibližně na teplotu až 100 °C po dobu cca 10–15 minut. Poté se zařízení přesouvá na další úsek. Ošetření je možné provádět pouze po menších částech (řádově v metrech), nikoli plošně na celý objekt najednou.

Tato metoda se standardně používá lokálně, tedy pouze v místech prokazatelně napadených biotickými škůdci, nikoliv jako plošné ošetření celého krovu takového rozsahu.

Pokud by se měla mikrovlnnou technologií ošetřit celá plocha krovu, jednalo by se o proces v řádu téměř dvou měsíců nepřetržité práce, a to za předpokladu trvalého zajištění odpovídajícího elektrického přívodu (50 A)

Z tohoto důvodu nelze tuto položku objektivně ocenit. Doporučujeme uvést položku jen na určitý počet běžných metrů v daných průřezích.



Zřizovatelem
Východočeského muzea
je Pardubický kraj

Zámek 2
53002 Pardubice

vcm@vcm.cz
tel.: +420 466 799 240

IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542

Odpověď na dotaz č.3:

U položky č. 59 „mikrovlnná technologie“ byla upravena měrná jednotka a výměra.

Dotaz č.4

Mohli bychom požádat o upřesnění rozsahu ošetření mikrovlnou technologií? Domníváme se, že tato technologie je vhodná pro lokální ošetření malého rozsahu. V položce je navíc poznámka „(vč. zakrytých prvků krovu)“. Pro větší rozsahy na úrovni celého krovu se domníváme, že je tato technologie nevhodná a provést ji je v podstatě nemožné.

59	762088010T00	likvidace biotických škůdců mikrovlnnou technologií u všech stávajících dřevěných prvků krovu	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	RT-S-25/II
----	--------------	---	--------	---------	--	------	---------	------------

(vč. zakrytých prvků krovu)

Odpověď na dotaz č.4:

Bylo již řešeno v rámci dotazu č.3.

Dotaz č.5

Pol. 101 Oplechování okapů z Cu plechu, rš 1000 mm, šířkám střecha – nevíme o co se jedná, pokud jde o okapnice pod folii je uvedená rozvinutá šířka 1000 mm (správná šíře max do 250 mm)

Odpověď na dotaz č.5:

Jedná se o okapnici pod fólii. Rozvinutá šířka byla zvolena dle stávající okapnice, tak aby bylo původní řešení v souladu se stanoviskem NPU.

Dotaz č.6

Pol. 102 – lemování komínů v ploše z Cu plechu, šikmá střecha – špatně uvedená výměra, na 6 kusů komínů nemůže být množství 1,9125 m² dostatečné. Bude se jednat o min. o 18 m²

Odpověď na dotaz č.6:

U položky č. 102 lemování komínu došlo k opravě výměr.

V rámci dodatečné informace č.1 byly vydány následující aktualizace:

- Soupis prací, soubor „240901_DPS_Neoceněný VV_R2_27.1.2026.xlsx“
- Stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 24.10.2025



Zřizovatelem
Východočeského muzea
je Pardubický kraj

Zámek 2
53002 Pardubice

vcm@vcm.cz
tel.: +420 466 799 240

IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542

S ohledem na povahu dodatečných informací zadavatel informuje o změně termínu pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 16.2.2026 do 10:00.



Zřizovatelem
Východočeského muzea
je Pardubický kraj

Zámek 2
53002 Pardubice

vcm@vcm.cz
tel.: +420 466 799 240

IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542