


LEGENDA BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ - SO02

- JT - JÍMACÍ TYČ
- PJ - POMOČNÝ JÍMAČ, TVOŘENÝ DRÁTEM AITMgSi pr 8mm
- SZ - SVORKA ZKUŠEBNÍ
- SVORKY (SS,SK,SP,SO atd.)
- SVORKA ZEMNÍ SR
- JÍMACÍ VEDENÍ, DRÁT AITMgSi pr 8mm

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD BUDE DEMONTOVÁN A NAHRAZEN VE STŘEŠNÍ ČÁSTI DLE VYPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VŠECHNY OBJEKTY Z ROKU 2021, KDE BYL ZAŘAZEN DO TŘÍDY OCHRANY II., VELIKOST OK 10x10, POLOMĚR, VALÍCÍ SE KOULE 30m,
- BLESKOSVOD BUDE TVOŘEN MŘÍŽOVOU JÍMACÍ SOUSTAVOU Z DRÁTU AITMgSi pr.8mm DOPLNĚNOU O JÍMACÍ TYČE
- SVODY BUDOU STÁVAJÍ, NA SVODY BUDE JÍMACÍ VEDENÍ NAPOJENO VODIČEM AITMgSi pr. 8mm
- UZEMNĚNÍ BUDE STÁVAJÍCÍ, PŘI REALIZACI OSTATNÍCH HROMOSVODŮ BUDE DOPLNĚNO OBVODOVÉ ZEMNĚNÍ ZEMNÍČEM FeZn 30/4mm A BUDOU DOPLNĚNY SVODY DLE ČSN
- MATERIÁL PRO VNĚJŠÍ LPS MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 62 305 ed.2 A ČSN EN 50 164
- VNITŘNÍ OCHRANA PROTI BLESKU BUDE REALIZOVÁNA FORMOU PŘEPĚTOVÝCH OCHRAN INSTALOVANÝCH V SILNOPROUDÝCH ROZVÁDĚČÍCH
- UPOZORNĚNÍ : PŘI ZÁSAHU BLESKU MŮŽE VZHLEDEM K DYNAMICKÝM SILÁM DOJÍT V TRASE SVODU K POŠKOZENÍ FÁŠADY A TO V CÉLÉ JEHO DÉLCE



VÝTISK ČÍSLO

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKT.	HL. PROJEKTANT	ELISPRO s.r.o. Spálená 143 533 04 Sezemice tel.: 734 693 812 IČO: 27315975 DIČ: CZ27315975 cinikan@email.cz	
Tomáš Cínkán	Tomáš Cínkán	Ing. Lukáš Bezdíček		
INVESTOR			ČÍSLO ZAKÁZKY	24.066
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice - Staré město, 530 02 Pardubice			STUPEŇ	DPS
AKCE			DATUM	11/2024
Gymnázium a grafická SOŠ Přelouč – rekonstrukce střech a sanace suterénu, K.ú. Přelouč, parc. č. st. 1044, parc. č. 905/12, 905/24			FORMÁT	6x A4
ČÁST			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
D.1.4.7 BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ – SO02 BLESKOSVOD			1:50	D.1.4. 7.02