



HZSEX007QYLV



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství

Teplého 1526, 530 02 Pardubice



Č. j.: HSPA- 3723-7/2025

Počet stran: 5

Počet příloh:

Adresát:

Karlínblok s.r.o.

Pernerova 659/31a

186 00 Praha

Vyřizuje za PO: kpt. Ing. Martin Křehlík

Tel.: 950 570 754

E-mail: martin.krehlik@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: por. Miroslav Polák DiS.

Tel.: 950 570 558

E-mail: miroslav.polak@hzscr.cz

Datum: 27. 1. 2026

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu

Místo stavby:

Kollárova 2201/9, Předměstí, 568 02 Svitavy

k. ú.: Svitavy-předměstí, parc. č. 529/1, 529/3, 529/5, 529/12, parc. č. st. 1107, 3706, 3706

Předměstí, Svitavy

k. ú.: Svitavy-předměstí, parc. č. st. 548/3

Předměstí, Svitavy

k. ú.: Svitavy-předměstí, parc. č. 490/34, 490/35, parc. č. st. 548/3, 2979/1

Kollárova 643/7, Předměstí, 568 02 Svitavy, Transfúzní stanice

k. ú.: Svitavy-předměstí, parc. č. st. 548/3

Předměstí, Svitavy

k. ú.: Svitavy-předměstí, parc. č. 489/5, 489/13, parc. č. st. 603

Předměstí, Svitavy

k. ú.: Svitavy-předměstí, parc. č. 2243/1, parc. č. st. 2405

Stavebník:

Pardubický kraj, IČO 70892822

Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice

Tel.: 950 570 011

E-mail: pak@hzscr.cz

Datová schránka: 48taa69

<https://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje.aspx>

IČO: 70885869

Číslo účtu: 6232881/0710

Předložená dokumentace:

dokumentace pro provádění stavby

vypracoval: Dalibor Stejskal, ČKAIT 0008247

datum: 15/09/2025

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) obdržel dne 14. 11. 2025 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci, která byla doplněna dne 28. 11. 2025 na základě výzvy k odstranění vad žádosti č.j.: HSPA- 3723-2/2025 ze dne 21. 11. 2025. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS PAK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS PAK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb:

1) **objekt A - pavilon**, který je podle ustanovení § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděn jako stavba kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: objekt akutní medicíny,
- zastavěná plocha budovy:1288 m²,
- počet nadzemních podlaží:4,
- počet osob navržených v budově: ..<1000,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:>10,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,
- výška stavby: 12,1 m,
- počet podzemních podlaží: 1,
- počet ubytovaných osob v budově: <1000,

2) **objekt B – lůžkový pavilon**, který je podle ustanovení § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděn jako stavba kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: lůžkový pavilon,
- zastavěná plocha budovy:988 m²,
- počet nadzemních podlaží:4,
- počet osob navržených v budově: ..<1000,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:>10,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,
- výška stavby: 12,1 m,
- počet podzemních podlaží: 1,
- počet ubytovaných osob v budově: <1000,

3) **objekt C,D - lůžkový pavilon**, který je podle ustanovení § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděn jako stavba kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: lůžkový pavilon,
- zastavěná plocha budovy:3479 m²,
- počet nadzemních podlaží:4,
- počet osob navržených v budově: 685,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 93,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,
- výška stavby: 12,1 m,
- počet podzemních podlaží: 1,
- počet ubytovaných osob v budově: ... 141,

4) **objekt E - prádelna, patologie**, který je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: prádelna, patologie,
- zastavěná plocha budovy:1750 m²,
- počet nadzemních podlaží:2,
- počet osob navržených v budově:..... 108,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:..... první třída využití,
- výška stavby: 5,5 m,
- počet podzemních podlaží:..... 1,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

5) **objekt J - údržba**, který je podle ustanovení § 7 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie I na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: objekt údržby,
- zastavěná plocha budovy:418 m²,
- počet nadzemních podlaží:2,
- počet osob navržených v budově:.....<100,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:..... první třída využití,
- výška stavby: 3,8 m,
- počet podzemních podlaží:..... 0,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

6) **objekt TS - trafostanice**, který je podle ustanovení § 7 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie I na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: popsat účel využití budovy nebo stavby,
- zastavěná plocha budovy:128 m²,
- počet nadzemních podlaží:1,
- počet osob navržených v budově:..... 1,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:..... první třída využití,
- výška stavby: 0 m,
- počet podzemních podlaží:..... 0,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PAK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**
název: OBJEKT A – OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY - rekonstrukce
vypracoval: Ing. Jan Jonák, ČKAIT 0010016
datum: revize 01/2026
- **Požárně bezpečnostní řešení:**
název: OBJEKT B – LŮŽKOVÝ PAVILON – rekonstrukce
vypracoval: Ing. Jan Jonák, ČKAIT 0010016
datum: revize 01/2026
- **Požárně bezpečnostní řešení:**
název: OBJEKT CD – modernizace lůžkového fondu
vypracoval: Ing. Jan Jonák, ČKAIT 0010016
datum: revize 01/2026
- **Požárně bezpečnostní řešení:**
název: OBJEKT E – rekonstrukce části objektu
vypracoval: Ing. Jan Jonák, ČKAIT 0010016
datum: revize 01/2026
- **Požárně bezpečnostní řešení objekt J:**
název: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
vypracoval: Ing. Jan Jonák, ČKAIT 0010016
datum: 30/04/2025
- **Požárně bezpečnostní řešení objekt TS:**
název: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
vypracoval: Ing. Jan Jonák, ČKAIT 0010016
datum: 30/04/2025

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném

záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS PAK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS PAK na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

kpt. Ing. Martin Křehlík
Referent
úřední osoba