

Č.	Název místnosti
0.01	ŠKRABÁRNA BRAMBOR
0.02	SKLAD NÁDOBÍ
0.03	SKLAD NÁDOBÍ
0.04	Chodba
0.05	SKLAD ZELENINY
0.06	SKLAD ZELENINY
0.07	SKLAD OBALŮ
0.08	STROJOVNA VZT
0.09	STROJOVNA
0.10	LEDNICE 1
0.11	LEDNICE 2
0.12	TECH. MÍSTNOST
0.13	Chodba

P1–P2

PLYNOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY MĚDĚNÉ SPOJOVANÉ LISOVANÝMI SPOJI

— + — + —

PLYNOVOD – TROUBY MĚDĚNÉ PRO ROZVOD PLYNU, SPOJOVANÉ LISOVANÝMI SPOJI
SPOJOVACÍ TVAROVKY MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ PRO ROZVODY PLYNU


— —

STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA – NEMĚNÍ SE

POZNÁMKA:

- KOTVENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO OBJÍMKAMI OPATŘENÝMI VLOŽKOU, ABY NEDOCHÁZELO KE KONTAKTU MĚDĚNÉHO POTRUBÍ S KOVEM
- PROSTUPY MĚDĚNÉHO POTRUBÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY OCHRANNOU TRUBKOU Z MĚDI, NEBO Z PLASTU
- VÝVODY POTRUBÍ Z PODLAHY JSOU KÓTOVÁNY V PROJEKTU GASTRO

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	 ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262
Zodp. projektant:	Petr Zelenka	
Vypracoval:	Petr Zelenka	
Kreslil:	Petr Zelenka	
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Místo:	Rožkova 331, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice, parcela č. 5083	
Akce:		
Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice		
Objekt:	SO 01 - Kuchyň	
Profese:	D.1.4.b Plynová odběrná místa	
Název výkresu:	1.PP. část A - Plynovod	
	D.1.4.b.2	
Formát: 5 x A4		
Datum: 02/2016		
Stupeň: DSP/DPS		
Zakázkové číslo: Z151016		
Měřítko: 1 : 50		
Revize: -		
Číslo výkresu:		Číslo kopie: