

LEGENDA:

PK PLYNOVÝ KOTEL 2,27 m³/h – DOÁVKA PROJEKTU GASTRO POL.Č.67 – PŘÍVOD UKONČEN K.V. G 1/2" +70 mm OD PODLAHY

PS PLYNOVÝ SPORÁK 2,65 m³/h – DOÁVKA PROJEKTU GASTRO POL.Č.72 – PŘÍVOD UKONČEN K.V. G 1/2" +70 mm OD PODLAHY

P1–P2 PLYNOVODNÍ STOUPAČKY – TROUBY MĚDĚNÉ SPOJOVANÉ LISOVANÝMI SPOJI


— + — + — PLYNOVOD – TROUBY MĚDĚNÉ PRO ROZVOD PLYNU, SPOJOVANÉ LISOVANÝMI SPOJI
SPOJOVACÍ TVAROVKY MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ PRO ROZVODY PLYNU

— — — STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA – NEMĚNÍ SE

POZNÁMKA:

- KOTVENÍ MĚDĚNÉHO POTRUBÍ KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO OBJÍMKAMI OPATŘENÝMI VLOŽKOU, ABY NEDOCHÁZELO KE KONTAKTU MĚDĚNÉHO POTRUBÍ S KOVEM
- PROSTUPY MĚDĚNÉHO POTRUBÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY OCHRANNOU TRUBKOU Z MĚDI, NEBO Z PLASTU
- VÝVODY POTRUBÍ Z PODLAHY JSOU KÓTOVÁNY V PROJEKTU GASTRO

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga		 ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262		
Zodp. projektant:	Petr Zelenka				
Vypracoval:	Petr Zelenka				
Kreslil:	Petr Zelenka				
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice				
Místo:	Rožkova 331, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice, parcela č. 5083			Formát:	1 x A4
Akce: Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice				Datum:	02/2016
				Stupeň:	DSP/DPS
				Zakázkové číslo:	Z151016
				Měřítko:	1 : 50
Objekt:	SO 01 - Kuchyň			Revize:	-
Profese:	D.1.4.b Plynová odběrná místa			Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Název výkresu:	Schema plynovodu			D.1.4.b.4	