


OVLÁDACÍ PRVKY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1300mm
ROZVODY JSOU VEDENY KABELY CYKY J 3x1,5, CYKY J 4x1,5, CYKY O 3x1,5
NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JSOU ROZVODY ZAKLÁDĚNY POD OMIKOU VE ZDECH/STROPE.
V MÍSTNOSTECH S SV VĚŠÍ 3500mm BUDOU SVÍTLA ZAVĚŠENA
NA VODOROVNÝCH, PŘÍPADNĚ SVISLÝCH LANECH, SH=3000mm.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-C-S
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN NA PE + N BUDE PROVEDENO V ROZVADĚČI RM1
OCHRANA PŘED ÚRAZENÍM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM, DVOJITOU IZOLACÍ
VNĚJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	 ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262	
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý		
Vypracoval:	Mgr. Petr Šroll		
Kreslil:	Mgr. Petr Šroll		
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice, parcela č. 5083	Formát:	4x A4
Akce: Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice		Datum:	02/2016
		Stupeň:	DSP/DPS
		Zakázkové číslo:	Z151016
Objekt:	SO 01 - Kuchyň	Měřítka:	1 : 50
Profese:	D 1.4.6. Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektroinstalace	Revize:	-
Název výkresu:	1NP - část A - světelná instalace	Číslo výkresu:	Číslo kopie:
		9	