



PARDUBICKÝ KRAJ

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Pardubicích dne 6. 2. 2026
č. j. KUPA-1211/2026-2
vyřizuje: Mgr. Bc. Marie Čeperová

Vysvětlení zadávacích podmínek

Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupený Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje (dále jen „zadavatel“) jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) obdržel k zadávacím podmínkám výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „DNR Svitavy – rekonstrukce střechy objektu vily“ (systémové číslo VZ: P26V00000042) žádost o vysvětlení, k níž poskytuje následující vyjádření.

Dotaz: prosím o upřesnění velikosti šablony. PD uvádí 440x440 mm a rozpočet uvádí šablonu 290x290 mm. Která z variant platí?

Odpověď: Zadavatel sděluje, že střešní šablona bude dle výkazu výměr, tedy rozměr 290/290 mm.

Dotaz: PD zmiňuje montáž sněhových háků do krytiny. V rozpočtu jsem tuto položku nenašel. Lze prosím upřesnit počet? Eventuelně kladečský plán.

Odpověď: Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací a doplnil položku pro systémové sněhové zachytávače, viz příloha.

Uchazeč je povinen ve své nabídce použít tuto variantu soupisu prací.

Na základě výše uvedeného prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 13. 2. 2026 10:00 hod.

Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje a investic