

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

|                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>                                      | Pardubický kraj                                                                                        |
| <b>sídlo:</b>                                          | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice                                                               |
| <b>zastoupený:</b>                                     | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem                                                            |
| <b>IČO/ DIČ:</b>                                       | 70892822/ CZ70892822                                                                                   |
| <b>profil:</b>                                         | <a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>                      |
| <b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b> | Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář<br><a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a>   |
| <b>IČO:</b>                                            | 64010082                                                                                               |
| <b>sídlo:</b>                                          | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most                                                                    |
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                          | Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, kanalizace a přečerpávací stanice |
| <b>Druh zakázky / řízení:</b>                          | stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní                                              |
| <b>Zahájení řízení:</b>                                | 07.01.2026                                                                                             |
| <b>ev.č. VVZ</b>                                       | Z2026-001243                                                                                           |

v Mostě, dne 9.2. 2026

**1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 05.02.2026 v 16:39:22 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi.**

„...1) Prosíme o kontrolu a případnou opravu položky č. 451314 „PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30“ u SO 113.1, kde je v doplňujícím popisu a i v projektové dokumentaci uveden beton C 20/25n.  
2) Prosíme o specifikaci šterkodrti u položky č. „56486101“ nebo o vzorový příčný řez provizorní komunikací, který je součástí SO 3 „Veřejná část kanalizačních přípojek“ u rozpočtu „Kanalizace – JIH“: ...“

**Odpověď ad:**

- 1) Položka č. 451314 je ve výkazu výměr SO 113.1 nahrazena položkou 45131A – podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C20/25. Dále opraveno i u SO 101.3 a SO 101.4.
- 2) Jedná se o ŠD FR 0-63. Zadavatel dále upřesňuje, že o stejnou frakci ŠD FR 0-63 se jedná u v objektu SO 1.K - Obnova komunikace.

**2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 06.02.2026 ve 14:34:15 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi.**

„...1. 4. 2.2026 zadavatel zveřejnil dodatečnou informaci kde odpověděl v bodě 4: 5) Hydraulické pojivo nebude nyní specifikováno. Množství pojiva a druh bude zvolen před samotnou realizací úpravy podloží na základě provedených zkoušek, které jsou v režii zhotovitele – viz. výkaz výměr. Uchazeč má za to, že pro relevantní předložení cenové nabídky by měl být jednoznačně definovaný typ a požadované množství hydr. pojiva. Prosíme o doplnění typu a množství hydr. pojiva.  
2. Uchazeč se domnívá, že položky v objektu SO 101.1 Silnice II/323 - 016 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM v množství 4 972,02m<sup>3</sup> a položka 030 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 19 889,35 m<sup>2</sup> jsou duplicitní jen s tím rozdílem, že v položce 56332 se odečítá množství materiálu získaného ze stavby.

**Odpověď ad:**

- 1) Z pohledu zadavatele platí informace zveřejněné ve vysvětlení zveřejněném 4. 2. 2026 a dále dle diagnostického posudku platí predikce (předpoklad) dávky 3 % o 400 mm. Typ hydraulického pojiva dle TP 94.
- 2) Budou naceněny obě položky. Jedná se o přípravu vrstvy před samotnou recyklací. Položka uložení sypaniny do násypů – není uveden materiál, proto je přidána položka šterkodrti tl.100mm. Jedná se o dokonalé vyrovnaní povrchu, včetně správného – vhodného materiálu, do požadovaného příčného sklonu před samotnou recyklací.

Zadavatel v souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 ze dne 4.2. 2026 prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 17.2. 2026, tedy o 4 pracovní dny. Z důvodu právní jistoty a předejití případným pochybnostem stran přiměřenosti prodloužení lhůty s ohledem na rozsah uvedeného vysvětlení zadavatel prodlužuje dodatečně lhůtu pro podání nabídek o další 4 pracovní dny.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení a dodatečné prodloužení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 25.2.2026 ve 12.00 hod.

Pardubický kraj  
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát