

Vysvětlení zadávací dokumentace 11

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Druh zakázky / řízení: stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení: dne 16.10.2025

v Mostě, dne 18.2. 2026

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.02.2026 v 11:24:48 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi.

Ve výkazu výměru č. 442025 ze dne 26.2.2026 je v záložce C140 - zdravotnické zařízení u jednotlivých položek pracovních linek odkaz na materiálové řešení, soubor D3_CD_140_ZDR_117_SN_01. V tomto souboru D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 je seznam sestav speciálního zdravotnického nábytku varianta - pozink. Ovšem všechny sestavy z tohoto seznamu jsme ve výkazu - výměru nenašli a naopak některé sestavy, které jsou ve výkazu-výměru označeny jako varianta pozink nejsou uvedeny v tomto seznamu. Ve výkresech sestav v jednotlivých místnostech zase není označení čísel jednotlivých sestav. Může zadavatel poskytnout tabulku speciálního zdravotnického nábytku - varianta pozink, kde budou čísla sestav přiřazená k jednotlivým místnostem a k tomu příslušející výkresy těchto sestav?

Odpověď:

V soupisu prací byly opraveny tyto chybné údaje:

Položka 36-1629 byla opravena na položku 36-1632

Položka 43-9055 byla opravena na položku 44-9055

Položka 43-9056 byla opravena na položku 44-9056

Položka 36-1645a byla opravena na položku 36-1650

Položka 39-6005a byla opravena na položku 39-2021

U položky 36-5231 byla opravena Varianta pozink na Varianta LT

Materiálová varianta platí dle úvodního přehledu v příloze D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 a dle soupisu prací. Přílohu D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 znovu vydáváme (ve schématech byla vypuštěna informace o materiálu). V projektové dokumentaci je soupis vybavení po místnostech a v příloze D3_CD_140_ZDR_117_SN_01 jsou schémata k jednotlivým místnostem. Schémata obsahují ty položky, které jsou v místnosti zastoupeny. Projekt obsahuje i ty prvky, které dodává investor. Dodavatel naceňuje pouze výrobky obsažené v soupisu prací.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.02.2026 v 11:02:19 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi.

DOTAZ 1 *Ve výkazu-výměr silnoproudé elektroinstalace SO-01 je uvedena v souvislosti s Powermonitoringem tato položka:*

296	K	Pol824	Softwarové licence pro dvě dispečerská pracoviště s možností dálkového ovládání vybraných jističů např.: Power Monitoring Expert	ks	1,000
-----	---	--------	--	----	-------

Chápe uchazeč správně, že v kontextu takto vytvořené položky dodá zhotovitel objednateli SW licenci pro powermonitoring pouze na 1. rok provozu a veškeré následující licence pro provoz během záruční doby vč. souběžně prováděného záručního servisu poskytovaného objednatelem bude zajišťovat a plně hradit provozovatel?

Pozn: 70.000,- / 1 rok

Odpověď: Jedná se o základní licenci pro dva uživatelské přístupy. Tato licence je trvalá. Je možné platit nadstavbu, která zaručuje aktualizaci softwarové podpory pro uživatelské prostředí a koncové prvky – toto není součástí našeho návrhu a pokud ho investor bude požadovat tak je možné ho dokoupit i po realizaci. Tato „nadstavba“ nemá vliv na funkci měření, sběru dat atd.

Dotaz 02: *Ve výkresch-výměr silnoproudých elektroinstalací je uvedena tato položka:*

118	K	Pol113b	BOX PC např.: WES8 universal do RACK s datovým úložištěm	ks	1,000
-----	---	---------	--	----	-------

Protože tuto položku jsme nikde ve výkresové dokumentaci neobjevili, prosíme zadavatele o lepší specifikaci této položky. Zejména určení kapacity a typu datového úložiště. Chápe také uchazeč správně, že tato položka neobsahuje monitor, myš a klávesnici?

Odpověď: Specifikace boxu: 6-ti jádrový procesor, 32GB RAM a 2TB paměti. Monitor, myš, klávesnice není nutná – provedení by mělo být takové, aby bylo možné připojit jakýkoliv PC do systému.

Dotaz 03: *Ve výkazu-výměr silnoproudé elektroinstalace SO-01 je uvedena tato položka:*

303	K	Pol829	rozvaděč RACK 800x800x2000 pro technologii řízení a sběru dat NN, DALI včetně příslušenství (navrženo pro objektů C a D)	ks	1,000
-----	---	--------	--	----	-------

Protože tuto položku jsme nikde ve výkresové dokumentaci neobjevili, prosíme zadavatele o lepší specifikaci této položky. Zejména určení požadovaného vybavení rozvaděče jako je např. ventilační jednotka, PDU napájecí zdroj, typ uzamykání a pod.

Odpověď: Jedná se o standardní provedení, uzamykatelný RACK se standardním příslušenstvím (skříň, ventilace, napájecí zdroj, lišty atd.) pro sběr dat z DALI, ZIS a NN – v RACKu budou umístěny průmyslové switche a box PC.

Dotaz 04:

Ve výkazu výměr chybí regály na transformátory ZIS. Ty jsou sice obsaženy ve schématech příslušných rozvaděčů, ale fyzicky nemají být obsahem těchto rozvaděčů, ale mají být instalovány právě na zmínovaných regálech mimo tyto rozvaděče.

Uchazeč žádá o doplnění položek regálů pro transformátory ZIS.

Odpověď: Do soupisu prací byly doplněny zkrácené texty ke všem rozvaděčům v objektu C.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 17.02.2026 v 11:58:48 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpovědi.

DOTAZ 1 VÝKAZ VÝMĚR E 010.2 – NOVÉ KONSTRUKCE obsahuje oddíl 767 Zámečnické konstrukce s nulovou výměrou – viz níže. Chápe uchazeč správně, že v tomto výkaze se zámečnické konstrukce nevyskytují a oddíl bude s nulovou částkou?

358	K	763121X07	W10 SDK stěna předsazená deska 1x12,5+1x15,0 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	74,970		0,00
359	K	763121X08	W14 SDK stěna předsazená deska 2x12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	199,760		0,00
360	K	763121X10	W15 SDK stěna předsazená deska 2x12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	6,040		0,00
361	K	763121X12	W26 SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická, impregnovaná 12,5 s izolací EI 30 Rw do 26 dB max výška 10000mm	m2	57,380		0,00
362	K	763122416	W21 SDK stěna šachtová tl 105 mm profil CW+UW 75 desky ZxDF 15 bez izolace EI 60	m2	22,380		0,00 CS ÚRS 2025 01
363	K	763122417	W13 SDK stěna šachtová tl 130 mm profil CW+UW 100 desky ZxDF 15 bez izolace EI 60	m2	34,860		0,00 CS ÚRS 2025 01
364	K	999763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	54,056		0,00 CS ÚRS 2025 01
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00

Rekapitulace stavby	01 - Demolice objektu ZZS	E 010.1 - Bourací práce	E 010.2 - Nové konstrukce	E 010.3 - Tabulky prvků	E2 020 - Stavební konstrukce	E2 040 -
---------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------------	----------

OK Přizpůsobení Prochůdky dle dokumentace

Odpověď: Kapitola konstrukce zámečnické v záložce „E 010.2 - Nové konstrukce“ byla ze soupisu prací vypuštěna.

Zadavatel s ohledem na povahu uvedeného vysvětlení a prodlení s odpovědí na žádost o jeden pracovní den prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 23.3. 2026 v 11.00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát