

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, kanalizace a přečerpávací stanice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	07.01.2026
ev.č. VVZ	Z2026-001243

v Mostě, dne 23.2. 2026

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.02.2026 ve 14:23:04 hod., tedy po lhůtě uvedené v § 98 Zákona, žádost jednoho z dodavatelů, na kterou i přesto podává následující odpověď.

„...1) V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a 2 zadavatel uvedl, že se jedná o modifikovaný asfalt, jehož specifikace je ACO 11+ 50/70. Směs ACO 11+ 50/70 není modifikovaná, neboť modifikované asfalty jsou specifikované následovně: ACO 11+ PmB 45/80-65 nebo ACO 11+ PmB 25/55-60. Vzhledem k uvedenému Vás žádáme o specifikaci modifikované asfaltové směsi, zda má uchazeč nacenit směs ACO 11+ PmB 45/80-65 nebo ACO 11+ PmB 25/55-60 ...“

Odpověď: Modifikovaná asfaltová směs je standardně označována ACO 11+50/70 vhodná pro obrusné vrstvy - asfaltový beton pro obrusnou vrstvu s velikostí zrna max. 11 mm s modifikovaným asfaltem. Byla tedy použita položka OTSKP - 2025 č. 574B34. Jiná položka pro tento typ obrusné vrstvy se v OTSKP nenachází.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost a povahu vysvětlení zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát