


LEGENDA:



PLYNOVÉ POTRUBÍ
ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ
KULOVÝ KOHOUT
OCELOVÉ POTRUBÍ DLE EN 10255 (EN 10208-1)-BUDE POSPOJOVÁNO SVÁREM
A PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE BUDE NATŘENO DLE ČSN 17 0072
OCHRANNÁ TRUBKA

INSTALACE PLYNOVÉHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1775 VE ZNĚNÍ TECHNICKÝCH PRAVIDEL TPG 704 01,
PŘI PROSTUPU STĚNOU A STROPEM BUDE OPATŘENO CHRÁNIČKOU,
HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU BUDE OZNAČEN DLE ČSN 01 8012 TABULKOU "HUP".

ZODP.PROJEKTANT :	KRESLIL :	<div>PROJEKCE</div> <div>PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA</div> <div>MIROSLAV ŠRÁMEK</div> <div>LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345</div>	
MIROSLAV ŠRÁMEK			
INVESTOR :	SOUO Předměstí č. p. 472, 561 59 Králíky	FORMÁT	A2
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V HLAVNÍM OBJEKTU SOUO		DATUM	V. 2020
KRÁLÍKY, PŘEDMĚSTÍ Č. P. 472		ÚČEL	DPS
ČÁST PROJEKTU :	ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ	ČÍS.ZAK.	2020/inv.
VÝKRES :	PŮDORYS PŘÍZEMÍ	MĚŘÍTKO :	Č.VÝKRESU :
		1:50	D.1.4.4.1