


DOPRAVOVANÝ PLYN:	ZEMNÍ PLYN
PROVOZNÍ TLAK:	2 kPa
ZKUŠEBNÍ TLAK- TĚSNOST:	5 kPa, 15 kPa PŘI VEDENÍ VE VNĚJŠÍ OBV.ZDI
ZKUŠEBNÍ TLAK- PEVNOST:	NEJMĚNĚ 100 kPa
POVOLENÝ POKLES:	0,0 kPa
ZKUŠEBNÍ MĚŘIDLO:	U-MANOMETR

TLAKOVÁ ZKOUŠKA A REVIZE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1775  
REVIZE KOMÍNŮ BUDE PROVEDENA DLE ČSN 73 4201:2010, TPG 941 02:2011  
PROVOZNÍ ZKOUŠKA SE PROVEDE DLE PŘEDPISU VÝROBCE ZAŘ.

LEGENDA:



PLYNOVÉ POTRUBÍ  
ZMĚNA PRŮMĚRU POTRUBÍ  
KULOVÝ KOHOUT  
OCELOVÉ POTRUBÍ DLE EN 10255 (EN 10208-1)-BUDE POSPOJOVÁNO SVÁREM  
A PO TLAKOVÉ ZKOUŠCE BUDE NATŘENO DLE ČSN 17 0072  
OCHRANNÁ TRUBKA

INSTALACE PLYNOVÉHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1775 VE ZNĚNÍ TECHNICKÝCH PRAVIDEL TPG 704 01,  
PŘI PROSTUPU STĚNOU A STROPEM BUDE OPATŘENO CHRÁNIČKOU,  
HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU BUDE OZNAČEN DLE ČSN 01 8012 TABULKOU "HUP".

ZODP.PROJEKTANT :	KRESLIL :	<div>PROJEKCE</div> <div>PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA</div> <div>MIROSLAV ŠRÁMEK</div> <div>LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345</div>	
MIROSLAV ŠRÁMEK			
INVESTOR :	SOUO Předměstí č. p. 472, 561 59 Králíky	FORMÁT	A 2
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V HLAVNÍM OBJEKTU SOUO KRÁLÍKY, PŘEDMĚSTÍ Č. P. 472		DATUM	V. 2020
		ÚČEL	DPS
ČÁST PROJEKTU : ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ		ČÍS.ZAK.	2020/inv.
VÝKRES :	PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ	MĚŘÍTKO :	Č.VÝKRESU :
		----	D.1.4.4.2