



- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/7
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/10
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/1
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/4
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/3
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/2
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/5
- H07W-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/6

LEGENDA

RP1.K - HLAVNÍ ROZVÁDĚČ KUCHYNĚ

- A - LED SVÍTIDLO LED-SQ-OP-7100-4K
1x44W PODHLEDOVÉ, IP54
ZDROJ - LED
- B - LED SVÍTIDLO LED-4880-G2-4K
1x40W PODHLEDOVÉ, IP40
ZDROJ - LED
- C - LED SVÍTIDLO LED-1850-4K
1x13W STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ, IP44
ZDROJ - LED
- D - LED SVÍTIDLO LED-5100-236-4K
35W STROPNÍ, IP66
ZDROJ - LED
- X - NOUZOVÉ SVÍTIDLO 1x5W, 1h, IP44
1x5W STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ
ZDROJ - LED
- Y - NOUZOVÉ LED M5-1H
1x5W IP65, STROPNÍ
ZDROJ - LED

- SPÍNAČ Ř.1/0 IP20 BILÁ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.1 IP20 BILÁ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.5 IP20 BILÁ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.6 IP20 BILÁ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.6+6 IP20 BILÁ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.7 IP20 BILÁ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.6(1) IP44 BILÁ P.OMÍT.

POZNÁMKA

- SPÍNAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI STAVBY
- 1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912-91004
- TYP SPÍNAČŮ A ZÁSUVEK BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI
- MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROVĚST PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ
- JEDNOTLIVÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ MONTOVAT DLE POKYNŮ VÝROBCE

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

- POD OMÍTKOU - ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- PŘÍMO V IZOLAČNÍ STĚNĚ - SÁDKOKARTONOVÉ STĚNY
- V DRÁTĚNÉM ŽLABU V PODHLEDU

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNĚM

Zadp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK		
Kraj: PARDUBICKÝ		Obec: KRÁLÍKY	
Investor: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ OPRAVÁRENSKÉ, PŘEDMĚSTÍ 427, KRÁLÍKY		Formát: 8x4	
Akce: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ V HLAVNÍM OBJEKTU STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ OPRAVÁRENSKÉHO K.Ú. KRÁLÍKY, NA ST.P.Č. 580 D.1.2.5 TPS-SILNOPROUD		Datum: 09/24	
		Účel: DPS	
		Zak. číslo: 2587/24	
		Archiv. číslo: 2587/24	
Obsah výkresu: SVĚTELNÉ ROZVODY - 1.NP		Měřítko: 1:50	
		Číslo výkresu: D.1.4.5.2b-2	



Michal Marek
projekte elektro
Dukelská 345
563 01 Lanškroun
mob. 608885636