



Pardubický kraj
Krajský úřad

Vysvětlení č. 1, 2

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Název veřejné zakázky:	Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v budově B Krajského úřadu Pardubického kraje
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Mgr. Pavel Menšíl, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s bodem 11. výzvy k podání nabídek poskytuje zadavatel následující vysvětlení/doplnění zadávacích podmínek:

I. Dotazy

Dotaz č. 1:

Co se týče části jedna, kde se bude demontovat stávající systém klimatizačních jednotek a instalovat se bude nový systém, prosím o doplnění požadovaného výkonu vnitřních nástěnných jednotek.

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby nové jednotky měly výkon minimálně jako jednotky stávající, a to je:

- chladicí výkon: **2,5 kW**
- topný výkon: **3,1 kW**
- elektrický příkon při chlazení: **0,88–0,92 kW**
- elektrický příkon při vytápění: **0,92–0,94 kW**

Dotaz č. 2:

V části 2 narážíme na nadhodnocené parametry venkovní klimatizační multisplitové jednotky, co se týče hodnot SCOP, SEER a energetické náročnosti, nejsme schopni tyto hodnoty přesně dodržet zatím ani u jednoho z dodavatelů (LG, TCL, Sinclair, Mitsubishi, Samsung, Midea, Panasonic). Vámi uváděné hodnoty odpovídají možná spíše splitové verzi jednotek, kde je jedna vnitřní jednotka napojená na jednu venkovní jednotku. Prosím tedy o prověření požadovaných parametrů a Vaše vyjádření.

Odpověď:

Zadavatel provedl ověření požadovaných parametrů a upřesňuje, že u hodnot SEER a SCOP požadujeme zachovat standart, a to SEER min 6, SCOP min 4.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, našli jsme rozpor v dokumentaci. Zatímco v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ se hned v první větě píše o čtyřech vnitřních jednotkách, ve schématu jsou zakreslené pouze tři jednotky.

Stejný rozpor je i v POLOŽKOVÉM ROZPOČTU. Dále prosíme o vysvětlení, proč chladivo R410A? Může být i R32?

Odpověď:

Technická zpráva je rozdělena na 2 samostatné části, které spolu nesouvisí jenom budou prováděny ve stejném objektu s označením B (nám. Republiky čp. 12).

Část 1. - provedení ve 3.NP – 4x vnitřní nástěnné jednotky, 1x venkovní jednotka (kde dojde k přemístění do 2.NP).

Část 2 - provedení v 1.PP v zasedacích místnostech – 3 x vnitřní kazetové jednotky, 1x venkovní viz zadavatelem uveřejněný půdorys.

Požadavek chladiva R410A je uveden v 1 části, a to z důvodu splnění požadavků HZS Pardubického kraje a požadavků PO. V objektu je jeden požární úsek od 1.NP do 4.NP, tedy už v tuto chvíli jsme na limitu množství „hořlavého“ chladiva (R32) v jednom požárním úseku.

III. Lhůta

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 4. 2026 do 10:00 hod.

V Pardubicích dne 7. 4. 2026

v z. Ing. Veronika Fejtová
oddělení veřejných zakázek

Mgr. Pavel Menšíl
vedoucí kanceláře ředitele úřadu