



Pardubický kraj  
Krajský úřad

## Vysvětlení č. 3

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Název veřejné zakázky:	<b>Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v budově B Krajského úřadu Pardubického kraje</b>
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	Mgr. Pavel Menšíl, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s bodem 11. výzvy k podání nabídek poskytuje zadavatel následující vysvětlení/doplnění zadávacích podmínek:

### I. Dotazy

#### **Znění dotazu:**

Vážený, obracíme se na Vás s žádostí o upřesnění zadávacích podmínek v rámci výběrového řízení, konkrétně požadavku na použití chladiva R410A při současném zachování stávajícího potrubního rozvodu.

Na základě dostupných technických informací a konzultací s výrobcí klimatizačních zařízení si dovoluujeme upozornit, že tento požadavek není v praxi realizovatelný. Žádný z relevantních výrobců neumožňuje bezpečné a dlouhodobě spolehlivé využití stávajícího potrubí, které bylo původně určeno pro chladivo R22, a to z důvodu odlišných provozních tlaků, požadavků na čistotu systému a kompatibility olejů.

Jedinou známou výjimkou je řešení od společnosti Mitsubishi Electric, které však umožňuje využití stávajícího potrubí pouze při použití chladiva R32, nikoliv R410A.

Současně si dovoluujeme upozornit, že chladivo R410A je z pohledu aktuální legislativy a environmentálních požadavků postupně utlumováno, což může mít vliv na dlouhodobou udržitelnost a servisovatelnost navrhovaného řešení.

V této souvislosti si Vás dovoluujeme požádat o přehodnocení uvedeného požadavku, případně o upřesnění, jakým způsobem má být tento rozpor řešen.

#### **Odpověď:**

Požadavek na zachování chladiva R410A při využití stávajícího potrubního rozvodu byl do zadávacích podmínek zahrnut z důvodu návaznosti na stávající technické a provozní podmínky objektu. Zadavatel z důvodu požárně bezpečnostního hlediska podpořeného stanoviskem HZS Pardubického kraje je v dané části objektu nucen trvat na požadavku zachování chladiva R410A a nepřipouští jiné variantní řešení.

## **II. Lhůta**

Uvedené vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 10. 4. 2026

v z. Ing. Veronika Fejtová  
oddělení veřejných zakázek

Mgr. Pavel Menší  
vedoucí kanceláře ředitele úřadu