

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ: 70892822/ CZ70892822
profil: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení: Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebkycz
IČO: 64010082
sídlo: Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky: Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v České Třebové
Druh zakázky / řízení: stavební práce / podlimitní zakázka / otevřené podlimitní
Zahájení řízení: dne 2.4.2026

v Mostě, dne 23.4. 2026

Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 17.04.2026 ve 14:38:05 hod. následující žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává tuto odpověď.

žádost: „Dotaz č. 1: Zadávací dokumentace neobsahuje Knihu svítidel, žádáme o její doplnění.

Dotaz č. 2: Počet vrat v soupisu prací (Z16) nesouhlasí s počtem vrat ve výpisu zámečnických výrobků. Žádáme o sjednocení soupisu prací dodávek a služeb s projektovou dokumentací.

Dotaz č. 3: Žádáme o doplnění informací ke logu na fasádu. Má být „Osazená na nosných sloupcích“ – předpokládáme, že jde o odsazení od fasády:

– kolik mm má být odsazení? Mohou být použity distanční špunty 20 mm? Do jaké fasády se budou písmena kotvit?

Dotaz č. 4: Ve výpisu zámečnických výrobků jsou u hliníkových dveří stanoveny hodnoty Uw se stejnou hodnotou jako u hliníkových oken. Hodnota Uw se však má uvádět u oken, u dveří se uvádí hodnota Ud. Žádáme o prověření, zda hodnoty uvedené u hliníkových dveří jsou správné.“

Odpověď ad:

- 1) Legenda světel je umístěna na výkrese EL-02 Elektroinstalace 1.NP
- 2) Chybný počet vrat je uvedený v soupisu prací a dodávek
 - a. V příloze posílám opravený rozpočet a výkaz výměr
- 3) Logo je provedeno přímo na fasádě. Pro možnost kotvení jednotlivých písmen je navržena skladba S3.1a. Předpokládá se kotvení pomocí vrutů do OSB desky.
 - a. Viz poznámka 5) na výkrese D1-01-1.04 PŮDORYS 1.NP
 - b. Viz D1-01-1.23 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ
- 4) Je špatně uvedeno označení hodnoty. Skutečně by měla být označeno Ud. Tato textová chyba nemá vliv na požadovanou hodnotu $\leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zadavatel současně uveřejňuje upravený soupis prací.

S ohledem na prodloužení s odpovědí o jeden pracovní den a povahu odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 15.5.2026 v 10:00 hod.

Pardubický kraj
v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát