

POZN.:

- SNÍMAČE TEPLOTY INSTALOVAT NA NÁVAREK 1/2"
- SNÍMAČE TLAKU A DIF. TLAKU INSTALOVAT NA KK 1/2" č.1

POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	MNOŽSTVÍ
1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL FERROLI ECONCEPT 51.O VÝKONU 11-49,8 kW, JEDNOOKRUHOVÝ, TEPLOTA TOPNÉ VODY ŘÍZENA EKVITERMNÍ REGULACÍ DLE VENKOVNÍHO ČIDLA, ODVOD SPALIN SVEDEN DO SPOLEČNÉHO POTRUBÍ DN 160 A VYVEDEN STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÝM PRŮDUCHEM NAD STŘECHU OBJEKTU	3
2	HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKU - ANULOID DN 200 DETAIL NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE	1
3	EXPANZNÍ AUTOMAT OLYMP HC-7S	1
4	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SE SBĚRAČEM ETL EKOTHERM MODUL 120 S TEPELNOU IZOLACÍ, 5 VĚTVÍ, DETAIL NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE	1
5	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY NEPŘÍMO VYHŘÍVANÝ ACV 300 CELKOVÝ OBJEM 300 LITRŮ, TOPNÝ PŘÍKON 70kW, PROVEDENÍ SVISLÁ INSTALACE NA PODLAHU + CIRKULAČNÍ ČERPADLO	1
6	NEUTRALIZAČNÍ BOX GEMINOX NEUTRA N 70 S PŘEČERPÁVACÍM ZAŘÍZENÍM GEMINOX NEUTRA H 300, ČERPADLO DO 4m	1
7	BLOKOVÁ ÚPRAVNA VODY AQUINA BUV-K-20S	1

LEGENDA :

Š	–	ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S–13–111–606, PN 6
ZK	–	ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ L 10–107–616, PN 16
ZKZ	–	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
F	–	FILTR PŘÍRUBOVÝ KROMBACH SF–301, PN 6
PV	–	POJISTNÝ VENTIL P–15–217–616, PN 16 OTEVÍRACÍ PŘETLAK 300 kPA
SV	–	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ESBE 3F, PN 6
SKV	–	STŘÍDAVÝ TROJCESTNÝ KULOVÝ KOHOUT F.I.V. , TYP "L"
GK	–	GUMOVÝ KOMPENZÁTOR STENFLEX AS–4
KK	–	KULOVÝ KOHOUT
NTČ	–	NÁVAREK PRO TEPLOTNÍ ČIDLO M+R, 1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT–50mm

TEPLOMĚR TRUBICOVÝ ROHOVÝ, TYP KVÚ 240, 1/2"–80 mm

MANOMETR TYP 313, pr. 160, ROZSAH 0–600 KPa

PŘÍVODNÍ TOPNÁ VODA 90 C
VRATNÁ TOPNÁ VODA 70 C
POJISTNÉ POTRUBÍ
TLAKOVÁ VODA Z VODOVODU

Pos.	Ks	Název	Polotovar	Norma	Materiál	Číslo výkresu (sest)	Č.hm.

Měřítko

		Datum	Podpis
Kreslil	Ing. Knebl I.		
Zodp. projektant	Jar. Svačina		
Číslo zakázky	152/2013		

Změna | Datum | Podpis | Index

Název zak. SZŠ, MŠ a PŠ - REKONSTRUKCE KOTELNY
KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Název: TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA MaR

Typ

Č. výkresu: F 1.4.5 - SCH

List 1 / Listů 1