


	BAREVNÁ MALBA STĚN – RAL DLE POŽADAVKU ZADAVATELE
1	V POROVNÁNÍ S PŮVODNĚ UMÍSTĚNOU HITACHI JEDNOTKOU DOJDE K POSUNUTÍ NOVÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SMĚREM DOPRAVA. (PRO JEDNOTKY, KTERÉ NEJSOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI, A JE MOŽNÉ ZMĚNIT UMÍSTĚNÍ SMĚREM DOPRAVA.)
2	VÝBOURÁNÍ ČÁSTI STAVAJÍCÍHO VEDENÍ CHLADIVA A NOVÉ DOPOJENÍ ZLEVA.
3	NAVAŘENÍ A PRODLOUŽENÍ STAVAJÍCÍHO VEDENÍ CHLADIVA.
?	NENÍ ZNÁMO UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍ JEDNOTKY.
N	NEFUNKČNÍ VNITŘNÍ JEDNOTKA.
S	NEFUNKČNÍ SVOD KONDENZÁTU – NUTNÉ DOPLNIT NOVÝ ROZVOD.
D	NENÍ INSTALOVANÁ KLIMATIZACE – BUDE DOPLNĚNA.
K	KABELOVÝ OVLADAČ.
IR	INFRA OVLADAČ.

[illegible]