



- LEGENDA POTRUBÍ:
- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM  
TEPLNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm
  - TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM  
TEPLNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm
  - CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM  
TEPLNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm
  - ZMĚKČENÁ VODA STUDENÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM  
TEPLNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm
  - ZMĚKČENÁ VODA TEPLÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM  
TEPLNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY  
TROUBY PPR – NEMĚNÍ SE  
– DN 40 – STUDENÁ VODA  
– DN 32 – TEPLÁ VODA  
– DN 20 – CIRKULACE

<b>astalon</b> Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektovatel: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPS
	stavěbník: <b>Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice</b>			číslo zakázky: Z151106
	zakázka: <b>Gymnázium, Pardubice, Mozartova - rekonstrukce kuchyňského provozu</b>			datum: 03/2016
	objekt: <b>SO 01 - Kuchyně a jídelna</b>			měřítko: 1:50
	dílo: <b>D.1.4 - Technika prostředí staveb - zařízení zdravotnických instalací</b>			formátů: 3 x A4
výkres: <b>Schema vody</b>	změna: část: _____			č. přílohy: 06